

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  
СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ

Руководство по эксплуатации.

Версия 1.2

**СИБКОНТАКТ**

2018

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

СОДЕРЖАНИЕ.

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.....	5
1.1	Назначение. ....	5
1.2	Технические характеристики. ....	5
1.3	Состав ЗУ.....	22
1.4	Устройство и работа зарядного устройства. ....	22
1.5	Маркировка и пломбирование. ....	43
1.6	Упаковка.....	43
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ПО НАЗНАЧЕНИЮ. ....	44
2.1	Меры безопасности. ....	44
2.2	Подготовка зарядного устройства к использованию. ....	44
2.3	Описание настроек и работы ПУ2. ....	49
2.4	Программирование настроек. Общая информация.....	50
2.5	Программирование настроек пульта управления.....	50
2.6	Программирование настроек СибАмпер.....	54
2.7	Ошибки и предупреждения .....	69
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.....	75
4	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.....	75
5	КОМПЛЕКТНОСТЬ. ....	76
6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ. ....	76
7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	77
8	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ....	77
9	СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ.....	78
10	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	78

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

До начала работы потребителю необходимо ознакомиться с настоящим РЭ и конструкцией ЗУ.

**Внимание! Заряд аккумуляторных батарей необходимо проводить в хорошо вентилируемых помещениях.**

Лицевая панель ЗУ представлена на рисунке 1, задняя панель – на рисунке 2, лицевая панель пульта управления ПУ2 – на рисунке 3 (Обозначение значений напряжения на этикетке могут отличаться от указанных на рисунках в зависимости от исполнения изделия).




Рисунок 1 – Лицевая панель ЗУ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.




Рисунок 2 – Задняя панель ЗУ




Рисунок 3 – Лицевая панель Пульт управления ПУ2

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

## **1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.**

### **1.1 Назначение.**

1.1.1 ЗУ предназначено для интеллектуального заряда свинцово-кислотных (в том числе и тяговых) и Li-ion аккумуляторных батарей (далее - АБ) с номинальным напряжением заряда 12/24/36/48 В, максимальной силой тока заряда 120/100/60/50 А соответственно.

1.1.2 ЗУ снабжено программируемым пультом управления ПУ2, с помощью которого можно произвести настройки, посмотреть текущие данные заряда, а так же ошибки и предупреждения.

### **1.2 Технические характеристики.**

1.2.1 Технические характеристики ЗУ соответствуют таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Диапазон входного напряжения питания, В	~ 200 ÷ 250
Номинальное напряжение питания, В	~ 230
Частота напряжения питания, Гц	45 ÷ 65
Входной коэффициент мощности, не менее	0,92
Максимальная входная мощность, В·А	3600
Номинальное выходное напряжение ЗУ (напряжение заряда), В	12/24/36/48
Максимальная сила тока заряда (12/24/36/48В), А	120/100/60/50
Пиковая амплитуда пульсации выходного напряжения, не более, мВ	100
Пульсации выходного тока (12/24/36/48), не более %,	15/15/5/5
Номинальный КПД, %	88
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м (12/24/36/48В), не более, дБа	60/60/100/100
Наработка на отказ, ч, не менее	10000
Переходное отклонение выходного напряжения при сбросе и набросе нагрузки, не более, %	10
Средний срок службы, лет, не менее	5
Входной сетевой автоматический выключатель 400 В, тип С, А	20
Выходной предохранитель (12/24/36/48В), А	150/150/100/100

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

*Продолжение таблицы 1*

Наименование параметра	Значение
Стабилизация выходного напряжения, %	± 0,5
Стабилизация выходного тока, %	± 1,0
*Количество сигнальных входов	3
Количество программируемых выходов (реле 1 А, 250 В АС, 1 А, 14 В DC)	2
Габаритные размеры, мм, не более - зарядное устройство - пульт управления	350×330×175 100×140×30
Масса, кг, не более	12
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С (УХЛ4); - относительная влажность воздуха при температуре, не более 25 °С, %.	1 ... 35 80
<p>* Примечание – управление сигнальными входами («Программируемый вход 1 – 3») разрешается только с помощью замыкания / размыкания <b><u>сухим контактом (т.е. реле, оптроном, кнопкой, тумблером, клавишным выключателем и т.п.)</u></b>. На контактах клеммы сигнальных входов между «+» и «-» присутствует напряжение, в диапазоне от 12 до 15 В. Нагрузочная способность каждого канала сигнального входа по току (выходной ток между контактами клеммы «+» и «-») ограничен внутренним резистором и составляет не более 3 мА.</p>	

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

1.2.2 Параметры заряда свинцово-кислотного АБ типа «СТАНДАРТ», (программируется изготовителем) соответствуют таблицам 2.1, 2.2., стадии заряда приведены на рисунке 4.

Таблица 2.1

Наименование и параметры стадии		Тип АБ					
		GEL		AGM		FLOODED	
		Номинальное напряжение заряда, В					
		12	24	12	24	12	24
ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ	Напряжение заряда, В	14,7	29,4	15,0	30,0	14,9	29,8
	Ток заряда, А	0,05·С					
	Время, мин	720					
	Время импульса, сек	30					
	Время паузы, сек	90					
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 24,0	- 48,0	- 24,0	- 48,0	- 24,0	- 48,0
ПЛАВНЫЙ СТАРТ	Напряжение заряда, В	12,0	24,0	12,0	24,0	12,0	24,0
	Ток заряда, А	0,01·С					
	Время, мин	480					
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 18,0	- 36,0	- 18,0	- 36,0	- 18,0	- 36,0
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Напряжение заряда, В	14,2	28,4	14,5	29,0	14,4	28,8
	Ток заряда, А	0,15·С		0,20·С		0,10·С	
	*Время, мин	720		540		720	
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 24,0	- 48,0	- 24,0	- 48,0	- 24,0	- 48,0
АБСОРБЦИЯ	Напряжение заряда, В	14,2	28,4	14,5	29,0	14,4	28,8
	Максимальный ток заряда, А	0,15·С		0,20·С		0,10·С	
	*Время, мин	720		540		720	
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 24,0	- 48,0	- 24,0	- 48,0	- 24,0	- 48,0

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Продолжение таблицы 2.1

Наименование и параметры стадии		Тип АБ					
		GEL		AGM		FLOODED	
		Номинальное напряжение заряда, В					
		-	-	-	-	12	24
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД	Напряжение заряда, В	-	-	-	-	15,8	31,6
	Ток заряда, А	-	-	-	-	0,02·С	
	Время, мин	-	-	-	-	720	
	Время импульса, мин	-	-	-	-	15	
	Время паузы, мин	-	-	-	-	15	
	Температурная компенсация, мВ / °С	-	-	-	-	- 24,0	- 48,0
АНАЛИЗ	Напряжение заряда, В	12,0	24,0	12,0	24,0	12,0	24,0
	Ток заряда, А	0,01·С					
	Время, мин	3					
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 18,0	- 36,0	- 18,0	- 36,0	- 18,0	- 36,0
БУФЕР	Напряжение заряда, В	13,4	26,8	13,6	27,2	13,6	27,2
	Ток заряда, А	0,01·С					
	Время, мин	Без ограничения по времени					
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 18,0	- 36,0	- 18,0	- 36,0	- 18,0	- 36,0
Диапазон установки емкости АБ, А·ч		50 ÷ 800	50 ÷ 660	50 ÷ 600	50 ÷ 500	50 ÷ 1200	50 ÷ 1000
Шаг установки емкости АБ, А·ч		10					
**Ток перехода в Буфер / Отключение заряда, А		0,01·С					
Напряжение возобновления заряда, В		9,5 ÷ 12,5	19,0 ÷ 25,0	9,5 ÷ 12,5	19,0 ÷ 25,0	9,5 ÷ 12,5	19,0 ÷ 25,0



**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

*Продолжение таблицы 2.1*

Шаг регулировки напряжения возобновления заряда, В	0,1
***Температура заряда, макс., °С	+ 30 ÷ + 50
***Температура заряда, мин., °С	- 10 ÷ + 10
Шаг установки температуры заряда, °С	1
<p>Примечания :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Ток заряда указан в долях емкости АБ;</li><li>– * - Общее время стадий «Постоянный ток» и «Абсорбция»;</li><li>– ** - При условии разрешения стадии «Буфер», иначе отключение заряда;</li><li>– *** - Температура по датчику АБ.</li></ul>	

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Таблица 2.2

Наименование и параметры стадии		Тип АБ					
		GEL		AGM		FLOODED	
		Номинальное напряжение заряда, В					
		36	48	36	48	36	48
ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ	Напряжение заряда, В	44,1	58,8	45,0	60,0	44,7	59,6
	Ток заряда, А	0,05·С					
	Время, мин	720					
	Время импульса, сек	30					
	Время паузы, сек	90					
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 72,0	- 96,0	- 72,0	- 96,0	- 72,0	- 96,0
ПЛАВНЫЙ СТАРТ	Напряжение заряда, В	36,0	48,0	36,0	48,0	36,0	48,0
	Ток заряда, А	0,01·С					
	Время, мин	480					
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 54,0	- 72,0	- 54,0	- 72,0	- 54,0	- 72,0
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Напряжение заряда, В	42,6	56,8	43,5	58,0	43,2	57,6
	Ток заряда, А	0,15·С		0,20·С		0,10·С	
	Время, мин	720		540		720	
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 72,0	- 96,0	- 72,0	- 96,0	- 72,0	- 96,0
АБСОРБЦИЯ	Напряжение заряда, В	42,6	56,8	43,5	58,0	43,2	57,6
	Максимальный ток заряда, А	0,15·С		0,20·С		0,10·С	
	Время, мин	720		540		720	
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 72,0	- 96,0	- 72,0	- 96,0	- 72,0	- 96,0

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

*Продолжение таблицы 2.2*

Наименование и параметры стадии		Тип АБ					
		GEL		AGM		FLOODED	
		Номинальное напряжение заряда, В					
		-	-	-	-	36	48
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД	Напряжение заряда, В	-	-	-	-	47,4	63,2
	Ток заряда, А	-	-	-	-	0,02·С	
	Время, мин	-	-	-	-	720	
	Время импульса, мин	-	-	-	-	15	
	Время паузы, мин	-	-	-	-	15	
	Температурная компенсация, мВ / °С	-	-	-	-	- 72,0	- 96,0
АНАЛИЗ	Напряжение заряда, В	36,0	48,0	36,0	48,0	36,0	48,0
	Ток заряда, А	0,01·С				0,02·С	
	Время, мин	3					
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 54,0	- 72,0	- 54,0	- 72,0	- 54,0	- 72,0
БУФЕР	Напряжение заряда, В	40,2	53,6	40,8	54,4	40,8	54,4
	Ток заряда, А	0,01·С				0,02·С	
	Время, мин	Без ограничения по времени					
	Температурная компенсация, мВ / °С	- 54,0	- 72,0	- 54,0	- 72,0	- 54,0	- 72,0
Диапазон установки емкости АБ, А·ч		50 ÷ 400	50 ÷ 330	50 ÷ 300	50 ÷ 250	50 ÷ 600	50 ÷ 500
Шаг установки емкости АБ, А·ч		10					
*Ток перехода в Буфер / Отключение заряда, А		0,01·С					
Напряжение возобновления заряда, В		28,5 ÷ 37,5	38,0 ÷ 50,0	28,5 ÷ 37,5	38,0 ÷ 50,0	28,5 ÷ 37,5	38,0 ÷ 50,0

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

*Продолжение таблицы 2.2*

Шаг регулировки напряжения возобновления заряда, В	0,1
**Температура заряда, макс., °С	+ 30 ... + 50
**Температура заряда, мин., °С	- 10 ... + 10
Шаг установки температуры заряда, °С	1
Примечания: – * - При условии разрешения стадии «Буфер», иначе отключение заряда; – ** - Температура по датчику АБ.	




Рисунок 4 – Процесс заряда свинцово-кислотного АБ

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

1.2.3 Параметры заряда свинцово-кислотного АБ типа «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» (программируется пользователем по установленной программе "UsrACID"), соответствуют таблице 3, стадии заряда приведены на рисунке 4.

Таблица 3

Наименование и параметры стадии		Номинальное напряжение заряда, В			
		12	24	36	48
ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ	Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 68,0
	Ток заряда, А	1,0 ÷ 80,0		1,0 ÷ 40,0	
	Шаг регулировки тока заряда, А	1,0			
	Время, мин	10 ÷ 4320			
	Шаг установки времени, мин	10			
	Время импульса, сек	15 ÷ 80			
	*Время паузы, сек	15 ÷ 240			
	Шаг установки времени пультса и паузы, сек	1			
	Температурная компенсация, мВ / °С	0 ... - 36	0 ... - 72	0 ... - 108	0 ... - 144
ПЛАВНЫЙ СТАРТ	Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 64,0
	Ток заряда, А	1,0 ÷ 120,0	1,0 ÷ 100,0	1,0 ÷ 60,0	1,0 ÷ 50,0
	Шаг регулировки тока заряда, А	1,0			
	Время, мин	30 ÷ 480			
	Шаг установки времени, мин	10			
	Температурная компенсация, мВ / °С	0 ... - 36	0 ... - 72	0 ... - 108	0 ... - 144

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

*Продолжение таблицы 3*

Наименование и параметры стадии		Номинальное напряжение заряда, В			
		12	24	36	48
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 64,0
	Ток заряда, А	1,0 ÷ 120,0	1,0 ÷ 100,0	1,0 ÷ 60,0	1,0 ÷ 50,0
	Шаг регулировки тока заряда, А	1,0			
	Время, мин	30 ÷ 960			
	Шаг установки времени, мин	10			
	Температурная компенсация, мВ / °С	0 ... - 36	0 ... - 72	0 ... - 108	0 ... - 144
АБСОРБЦИЯ	Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 64,0
	Максимальный ток заряда, А	1,0 ÷ 120,0	1,0 ÷ 100,0	1,0 ÷ 60,0	1,0 ÷ 50,0
	Шаг регулировки тока заряда, А	1,0			
	Время, мин	30 ÷ 960			
	Шаг установки времени, мин	10			
	Температурная компенсация, мВ / °С	0 ... - 36	0 ... - 72	0 ... - 108	0 ... - 144
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД	Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 64,0
	Ток заряда, А	1,0 ÷ 120,0	1,0 ÷ 100,0	1,0 ÷ 60,0	1,0 ÷ 50,0
	Время, мин	30 ÷ 960			
	Время импульса, мин	1 ÷ 30			
	**Время паузы, мин	0 ÷ 30			
	Температурная компенсация, мВ / °С	0 ... - 36	0 ... - 72	0 ... - 108	0 ... - 144

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

*Продолжение таблицы 3*

Наименование и параметры стадии		Номинальное напряжение заряда, В			
		12	24	36	48
АНАЛИЗ	Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 64,0
	Ток заряда, А	1,0 ÷ 120,0	1,0 ÷ 100,0	1,0 ÷ 60,0	1,0 ÷ 50,0
	Шаг регулировки тока заряда, А	1,0			
	Время, мин	1 ÷ 120			
	Шаг установки времени, мин	1			
	Температурная компенсация, мВ / °С	0 ... - 36,0	0 ... - 72,0	0 ... - 108	0 ... - 144
БУФЕР	Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 64,0
	Ток заряда, А	1,0 ÷ 120,0	1,0 ÷ 100,0	1,0 ÷ 60,0	1,0 ÷ 50,0
	Шаг регулировки тока заряда, А	1,0			
	Время, мин	Без ограничения по времени (постоянно), 30 ÷ 1440			
	Шаг установки времени, мин	10			
	Температурная компенсация, мВ / °С	0 ... - 36	0 ... - 72	0 ... - 108	0 ... - 144
Шаг установки температурной компенсации, мВ / °С	1				
***Ток перехода в Буфер / Отключение заряда, А	1,0 ÷ (ток отключения заряда - 1,0) (не менее 1,0)				
Шаг регулировки тока отключения, А	1,0				
Напряжение возобновления заряда, В	9,5 ÷ 12,5	19,0 ÷ 25,0	28,5 ÷ 37,5	38,0 ÷ 50,0	
Шаг регулировки напряжения, В	0,1				



**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Продолжение таблицы 3

****Температура заряда, макс., °С	+ 30 ... + 50
****Температура заряда, мин., °С	- 10 ... + 10
Шаг установки температуры заряда, °С	1
<p>Пр и м е ч а н и я :</p> <p>—*- Время паузы задается как соотношение от времени импульса: <math>t_{п} = t_{и} \div 3 \cdot t_{и}</math>;</p> <p>—**- При выборе времени паузы равной 0 мин., выравнивающий заряд будет произведен постоянным током;</p> <p>—***- При условии разрешения стадии «Буфер», иначе отключение заряда</p> <p>—**** - Температура по датчику АБ.</p>	

1.2.4 Параметры заряда свинцово-кислотного тягового АБ типа «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» (программируется пользователем по установленной программе "UsrTRAC"), соответствуют таблице 4, стадии заряда приведены на рисунке 5.

Таблица 4

Наименование и параметры стадии		Номинальное напряжение заряда, В			
		12	24	36	48
ОСНОВНОЙ ЗАРЯД	Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 68,0
	Ток заряда, А	5 ÷ 120	5 ÷ 100	1,0 ÷ 60,0	1,0 ÷ 50,0
	Шаг регулировки тока заряда, А	1,0			
	Время, мин	30 ÷ 960			
	Шаг установки времени, мин	10			
	Температурная компенсация, мВ / °С	0 ... - 36	0 ... - 72	0 ... - 108	0 ... - 144

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Продолжение таблицы 4

Наименование и параметры стадии		Номинальное напряжение заряда, В			
		12	24	36	48
ФИНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД	Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 68,0
	Ток заряда, А	1,0 ÷ 30,0			
	Шаг регулировки тока заряда, А	1			
	Время, мин	30 ÷ 480			
	Шаг установки времени, мин	10			
	Температурная компенсация, мВ / °С	0 ... - 36	0 ... - 72	0 ... - 108	0 ... - 144
БУФЕР	Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 68,0
	Ток заряда, А	1,0 ÷ 10,0			
	Шаг регулировки тока заряда, А	1,0			
	Время, мин	Без ограничения по времени (постоянно), 30 ÷ 1440			
	Шаг установки времени, мин	10			
	Температурная компенсация, мВ / °С	0 ... - 36	0 ... - 72	0 ... - 108	0 ... - 144
Напряжение возобновления заряда, В	9,5 ÷ 12,5	19,0 ÷ 25,0	28,5 ÷ 37,5	38,0 ÷ 50,0	
Шаг установки температурной компенсации, мВ / °С	1				
Шаг регулировки напряжения возобновления заряда, В	0,1				
*Температура заряда, макс., °С	+ 30 ... + 50				
*Температура заряда, мин., °С	- 10 ... + 10				
Шаг установки температуры заряда, °С	1				
Примечания: – * - Температура по датчику АБ.					




Рисунок 5 – Процесс заряда свинцово-кислотного тягового АБ

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

1.2.5 Параметры заряда Li-ion АБ (программируется пользователем по установленной программе "UsrLi"), соответствуют таблице 5, стадии заряда приведены на рисунке 5.

Таблица 5

Наименование параметра	Напряжение заряда, В			
	12	24	36	48
Напряжение заряда, В	10,0 ÷ 17,0	20,0 ÷ 34,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 68,0
Шаг регулировки напряжения заряда, В	0,1			
Ток заряда, А	5,0 ÷ 120,0	5,0 ÷ 100,0	1,0 ÷ 60,0	1,0 ÷ 50,0
Ток пониженного заряда (балансировка), А	5,0 ÷ 120,0	5,0 ÷ 100,0	1,0 ÷ 60,0	1,0 ÷ 50,0
Шаг регулировки тока заряда, А	1,0			
Напряжение буферного заряда, В	10,0 ÷ 15,0	20,0 ÷ 30,0	30,0 ÷ 51,0	40,0 ÷ 68,0
*Ток буферного режима заряда, А	1,0 ÷ 8,0		1 ÷ 5	
Время буферного режима заряда, мин	Без ограничения по времени (постоянно), 30 ÷ 1440			
Шаг установки времени буферного режима заряда, мин	6			
**Ток отключения заряда, А	$1,0 \div (I_{\text{пониж. заряда}} - 1,0)$			
Шаг регулировки тока отключения, А	1			
Напряжение возобновления заряда, В	9,5 ÷ 12,5	19,0 ÷ 25,0	28,5 ÷ 37,5	38,0 ÷ 50,0
Шаг регулировки напряжения возобновления заряда, В	0,1			
Время заряда, ч	0,5 ÷ 24,0			
Шаг установки времени заряда, ч	0,1			
Температура отключения заряда, °С	30,0 ÷ 60,0			
Температура заряда, мин., °С	-10 ... +10			

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Продолжение таблицы 5

Шаг регулировки температуры отключения заряда, °С	1
<p>Примечания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-* - Ток буферного режима заряда ограничен током пониженного заряда и не может быть задан больше 8 А для СибАмпер 12/24; 5А – для СибАмпер 36/48</li> <li>- ** - Пример: Ток пониженного заряда (балансировка) <math>I_{\text{Пониж. заряда}} = 10 \text{ А}</math>, следовательно ток отключения заряда можно задать в диапазоне: <math>1,0 \div 9,0 \text{ А}</math>.</li> </ul>	




Рисунок 6 – Процесс заряда Li-ion АКБ

# ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

---

Состав ЗУ.

- зарядное устройство;
- пульт управления ПУ2 (далее – ПУ2);
- датчик температуры АБ;
- жгут для подключения АБ;
- заглушка датчика напряжения АБ;
- ответные части на разъемы «Программируемые входы» и «Программируемые выходы».

## 1.3 Устройство и работа зарядного устройства.

### 1.3.1 Принцип действия.

ЗУ состоит из гальванически развязанного высокочастотного сетевого преобразователя частоты с корректором коэффициента мощности. Управление преобразователем осуществляется с помощью ШИМ контроллера и микропроцессора.

После включения входного автоматического выключателя ЗУ запускает режим самодиагностики. В этом режиме определяются правильность подключения ЗУ к АБ, соответствие подключенной АБ по напряжению выбранным настройкам в ПУ2, внутренняя и внешняя температуры, наличие датчика температуры АБ, сетевое напряжение, текущее напряжение АБ и состояние входа «Программируемый вход 3».

Для разрешения заряда свинцово-кислотной АБ необходимо установить заглушку в «Программируемый вход 3».

В случае выбора процесса заряда Li-ion АБ, ЗУ определяет состояние входов «Программируемый вход 1 –3» (входы сигналов системы контроля и управления АБ – далее СКУ АБ, см. рисунок 1).

Перед тем, как включить заряд с кнопки, необходимо выбрать напряжение АБ, тип АБ и емкость АБ (для свинцово-кислотных АБ), в соответствии с рекомендованными параметрами фирмой изготовителем АБ. Далее необходимо создать профиль заряда, т.е. выбрать (включить/отключить) необходимые стадии заряда и задать их параметры. Далее необходимо задать ток отключения заряда и напряжение возобновления заряда – уровень напряжения, при котором процесс заряд АБ повторяется. Затем сохранить выбранные настройки.

**ВНИМАНИЕ!** настройки параметров заряда АБ должны быть осуществлены до включения заряда с кнопки. В процессе заряда АБ основные настройки недоступны.

Если нет запретов и заряд включен с кнопки (кнопка Включение заряда/Отключение заряд), то ЗУ начинается процесс диагностики АБ. Далее ЗУ автоматически осуществит заряд АБ со стадиями и параметрами заряда, установленными с Пульта управления ПУ2.

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

---

Переход между стадиями осуществляется по току, по напряжению, по времени и по состоянию сигналов внешних логических входов «Программируемый вход 1–3».

В процессе работы ЗУ непрерывно наблюдает за состоянием заряда и осуществляет самодиагностику, в случае неисправности - заряд будет выключен. Если ошибка не критична, например низкое сетевое напряжение, процесс заряда автоматически перезапустится в соответствии с последним сохранённым профилем заряда, при достижении допустимых параметров для заряда АБ. В случае внутреннего перегрева, ЗУ автоматически уменьшит ток заряда, при снижении внутренней температуры до допустимой нормы ЗУ автоматически увеличит ток заряда. Если перегрев продолжится при уменьшенном токе заряда, то ЗУ выключится по превышению внутренней температуры и автоматически включится при восстановлении температуры. В случае короткого замыкания на выходе, ЗУ перейдёт в режим стабилизации максимального тока и выключится при достижении нижнего порога напряжения 3 В.

Наличие ошибок и предупреждений в процессе заряда индицируются красным светодиодом на лицевой панели ЗУ. Код ошибки или предупреждения и их краткое описание выводятся на дисплей при нажатии кнопки «ВНИЗ», полное описание приведено в настоящем РЭ (см. 2.12).

Перед тем как отключить ЗУ от АБ, необходимо отключить заряд с кнопки, затем отключить входной автоматический выключатель. Если заряд не будет отключен с кнопки, то при повторном включении входного автоматического выключателя заряд начнется автоматически через 5 сек. (в случае отсутствия запретов) с последними установленными настройками.

### 1.3.2 Описание процесса заряда свинцово-кислотной АБ.

При выборе профиля заряда свинцово-кислотной АБ пользователю доступен выбор напряжения АБ (12/24/36/48В), тип АБ, ёмкость АБ, выбор подключаемых стадий, параметры включения и выключения заряда, в соответствии с таблицей 2 для типа «СТАНДАРТ» и таблицей 3 для типа «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ».

Для заряда свинцово-кислотной АБ рекомендуются профили заряда в соответствии с таблицей 6.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Таблица 6

№	Профиль заряда	Рекомендации
1	U <sub>1</sub> I <sub>1</sub> I <sub>2</sub> U <sub>2</sub> (U <sub>4</sub> )0(U <sub>3</sub> ) (см. рисунок 7, 1.4.2.1)	<p>Данный профиль заряда рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для глубоко разряженных АБ;</li> <li>- для АБ, эксплуатируемых в источниках бесперебойного питания, которые большую часть времени находятся в буферном режиме;</li> <li>- для АБ находящихся на хранение и требующие подзаряда.</li> </ul> <p>Примечание: стадия «ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД» разрешена только для негерметичных АБ с жидким электролитом. В ходе этого этапа напряжение увеличивается с целью появления контролируемого газовыделения в АБ. Газовыделение способствует перемешиванию электролита, тем самым восстанавливая расслоение электролита и увеличивая емкость АБ.</p> <p><b>Внимание! ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД необходимо проводить в хорошо вентилируемых помещениях.</b> Будьте осторожны, в данной фазе заряда на аккумуляторы подаётся повышенное напряжение, которое способно повредить чувствительные нагрузки, подключенные к батарее. Следите за электролитом, необходимо пользоваться паспортом и рекомендациям фирмы изготовителя АБ. Так как длительное повышенное напряжение способно повредить АБ, рекомендуется проводить выравнивающий заряд импульсным напряжением.</p>
2	I <sub>1</sub> I <sub>2</sub> U <sub>2</sub> 0 (U <sub>4</sub> )0(U <sub>3</sub> ) (см. рисунок 8, 1.4.2.2)	<p>Данный профиль заряда рекомендуется для заряда АБ сразу после глубокого разряда.</p> <p>Примечание: если АБ после глубокого разряда не была заряжена сразу, то рекомендуется профиль 1.</p>
3	I <sub>2</sub> U <sub>2</sub> 0 (U <sub>3</sub> ) (см. рисунок 9, 1.4.2.3)	<p>Данный профиль заряда рекомендуется для быстрого заряда АБ, эксплуатируемых в цикле заряд – разряд.</p>
4	U <sub>1</sub> I <sub>1</sub> (I <sub>2</sub> U <sub>2</sub> ) (см. рисунки 10 и 11)	<p><b>Внимание! ДЕСУЛЬФАТАЦИЮ необходимо проводить в хорошо вентилируемых помещениях.</b> Будьте осторожны, в данной фазе заряда на аккумуляторы подаётся повышенное напряжение, которое способно повредить чувствительные нагрузки, подключенные к батарее. Следите за электролитом, необходимо пользоваться паспортом и рекомендациям фирмы изготовителя АБ.</p> <p>Данный профиль заряда рекомендуется для старых и сульфатированных АБ. Для сильно сульфатированных АБ рекомендуется проводить стадию десульфатации в два этапа: подготовка, заряд - разряд.</p> <p>Подготовка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выставить максимально допустимое напряжение для АБ и минимальный ток;</li> <li>- повторять цикл заряда (U<sub>1</sub> I<sub>1</sub>) до тех пор, пока АБ не начнет принимать ток, т.е. в импульсе тока - напряжение не будет повышаться до выставленного ограничения напряжения. Может потребоваться от 3 до 10 циклов, если после 10 циклов АБ не стала принимать ток, то необходимо заменить АБ. Если АБ принимает ток, то в процессе циклирования можно увеличить ток заряда в стадии десульфатации, но не более рекомендованного в 0,05·С.</li> </ul> <p>Примечание: зарядом необходимо управлять в ручном режиме, после завершения стадии I<sub>1</sub> (плавный старт) необходимо отключить и перезапустить заряд с кнопки.</p> <p>Заряд-разряд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зарядить АБ, провести цикл заряда U<sub>1</sub> I<sub>1</sub> I<sub>2</sub> U<sub>2</sub>. Подождать не менее 30 минут (зафиксировать установившееся напряжение «покоя» АБ);</li> <li>- разрядить током, соответствующим 10 часовому разрядному циклу по паспорту АБ. Не рекомендуется разряжать АБ менее 10,5 В.</li> </ul>



**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Продолжение Таблицы 6

№	Профиль заряда	Рекомендации
		<b>Внимание! При разряде необходим непрерывный контроль напряжения, во избежание глубоко разряда АБ.</b> Необходимо повторять цикл U1 I1 I2 U2 и разряд, до тех пор, пока не закончиться прирост восстановленной емкости АБ.
Примечание: 0 – стадия анализа; U <sub>1</sub> – стадия «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ»; I <sub>1</sub> – стадия «ПЛАВНЫЙ СТАРТ»; I <sub>2</sub> – стадия «ПОСТОЯННЫЙ ТОК»; U <sub>2</sub> – стадия «ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»; U <sub>3</sub> – стадия «БУФЕР»; U <sub>4</sub> – стадия «ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД».		

1.3.2.1 Профиль заряда U<sub>1</sub> I<sub>1</sub> I<sub>2</sub> U<sub>2</sub> (U<sub>4</sub>) 0 (U<sub>3</sub>): ДИАГНОСТИКА → ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ (U<sub>1</sub>) → ПЛАВНЫЙ СТАРТ (I<sub>1</sub>) → ПОСТОЯННЫЙ ТОК (I<sub>2</sub>) → АБСОРБЦИЯ (U<sub>2</sub>) → ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД (U<sub>4</sub>) → АНАЛИЗ (0) → БУФЕР (U<sub>3</sub>) / ЗАРЯД ОТКЛЮЧЕН, в соответствии с рисунком 7.




Рисунок 7 – Профиль семистадийного заряда АБ

После выбора и сохранения настроек, и включения заряда с кнопки, включается режим диагностики, где ЗУ проводит диагностику подключенного АБ. Далее ЗУ переходит в стадию заряда «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ» – очищение пластин аккумулятора от сульфата свинца, при помощи импульсного тока, что позволяет восстановить ёмкость АБ.

По истечении времени стадии заряда «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ», ЗУ переходит в стадию заряда «ПЛАВНЫЙ СТАРТ», где, при необходимости, малым током плавно увеличивает напряжение на АБ до минимального значения для перехода в стадию основного заряда. Стадия заряда «ПЛАВНЫЙ СТАРТ» обеспечивает бережную подготовку АБ к заряду номинальным током.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Основной заряд состоит из стадии заряда «ПОСТОЯННЫЙ ТОК», где ЗУ заряжает АБ высоким постоянным током до уровня 75 – 80 % от текущей ёмкости АБ и стадии заряда «АБСОРБЦИЯ», где происходит полный дозаряд АБ, при этом ток медленно снижается.

При снижении тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ переходит в стадию «ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД», если он разрешен, либо в стадию «АНАЛИЗ», где следит за способностью АБ поддерживать напряжение.

После стадии «АНАЛИЗ» ЗУ переходит на отключение заряда, либо в стадию заряда «БУФЕР», если последний разрешен. В стадии заряда «БУФЕР» ЗУ поддерживает АБ в заряженном состоянии установленное время.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 7), при условии, что заряд не был выключен с кнопки.

1.3.2.2 Профиль заряда  $I_1$   $I_2$   $U_2$  ( $U_4$ ) 0 ( $U_3$ ): ДИАГНОСТИКА → ПЛАВНЫЙ СТАРТ ( $I_1$ ) → ПОСТОЯННЫЙ ТОК ( $I_2$ ) → АБСОРБЦИЯ ( $U_2$ ) → ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД ( $U_4$ ) → АНАЛИЗ (0) → БУФЕР ( $U_3$ ) / ЗАРЯД ОТКЛЮЧЕН, в соответствии с рисунком 8.




Рисунок 8 – Профиль пятистадийного заряда АБ

После выбора и сохранения настроек, и включения заряда с кнопки, включается режим диагностики. Если напряжение на АБ ниже напряжения перехода в стадию основного заряда, то ЗУ автоматически переходит в стадию заряда «ПЛАВНЫЙ СТАРТ», где малым током плавно увеличивает напряжение на АБ до минимального значения для перехода в стадию основного заряда. Стадия заряда «ПЛАВНЫЙ СТАРТ» обеспечивает бережную подготовку АБ к заряду номинальным током.

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

Основной заряд состоит из стадии заряда «ПОСТОЯННЫЙ ТОК», где ЗУ заряжает АБ высоким постоянным током до уровня 75 – 80 % от текущей ёмкости АБ и стадии заряда «АБСОРБЦИЯ», где происходит полный дозаряд АБ, при этом ток медленно снижается.

При снижении тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ переходит в стадию «ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД», если он разрешен, либо в стадию «АНАЛИЗ», где следит за способностью АБ поддерживать напряжение.

После стадии «АНАЛИЗ» ЗУ переходит на отключение заряда, либо в стадию заряда «БУФЕР», если последний разрешен. В стадии заряда «БУФЕР» ЗУ поддерживает АБ в заряженном состоянии установленное время.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 8), при условии, что заряд не был выключен с кнопки.

1.3.2.3 Профиль заряда  $I_2 U_2 0 (U_3)$ : ДИАГНОСТИКА → ПОСТОЯННЫЙ ТОК ( $I_2$ ) → АБСОРБЦИЯ ( $U_2$ ) → АНАЛИЗ (0) → БУФЕР ( $U_3$ ) / ЗАРЯД ОТКЛЮЧЕН, в соответствии с рисунком 9.




Рисунок 9 – Профиль четырехстадийного заряда АБ

После выбора и сохранения настроек, и включения ЗУ с кнопки, включается режим диагностики. Если напряжение АБ соответствует минимально допустимым значениям, то ЗУ автоматически переходит в стадию основного заряда.

Основной заряд состоит из стадии заряда «ПОСТОЯННЫЙ ТОК», где ЗУ заряжает АБ высоким постоянным током до уровня 75 – 80 % от текущей ёмкости АБ и стадии заряда «АБСОРБЦИЯ», где происходит полный дозаряд АБ, при этом ток медленно снижается.

При снижении тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ переходит в стадию «АНАЛИЗ», где следит за способностью АБ поддерживать напряжение.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

После стадии «АНАЛИЗ» ЗУ переходит на отключение заряда, либо в стадию заряда «БУФЕР», если последний разрешен. В стадии заряда «БУФЕР» ЗУ поддерживает АБ в заряженном состоянии установленное время.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 8), при условии, что заряд не был выключен с кнопки.

1.3.2.4 Профиль заряда  $U_1 I_1 (I_2 U_2)$ : ДИАГНОСТИКА → ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ ( $U_1$ ) → ПЛАВНЫЙ СТАРТ ( $I_1$ ) → ПОСТОЯННЫЙ ТОК ( $I_2$ ) → АБСОРБЦИЯ ( $U_2$ ).

Процесс восстановления емкости АБ необходимо разделить на два интервала времени: «ПОДГОТОВКА» - состоящая из стадии заряда «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ» и «ПЛАВНЫЙ СТАРТ» ( $U_1 I_1$ ), в соответствии с рисунком 10 и «ЦИКЛ ЗАРЯД - РАЗРЯД».

**ВНИМАНИЕ!** Из-за высокого уровня напряжения и возможного нагрева АБ, не допускается отключение датчика температуры АБ.




Рисунок 10 – Подготовка

Для старых и сульфатированных АБ «ПОДГОТОВКА» должна быть проведена не менее 3 - 10 раз. Если АБ не принимает ток заряда, то необходимо сменить АБ (см. таблицу 6, пункт 4). Управление в данном режиме осуществляется в ручном режиме т.е. включение и отключение заряда необходимо производить с кнопки.

Если АБ принимает ток заряда, то необходимо провести цикл «ЗАРЯД - РАЗРЯД», не менее 3-ех раз, в соответствии с рисунком 11.




Рисунок 11 – Цикл «заряд-разряд»

**ВНИМАНИЕ!** При разряде необходим непрерывный контроль напряжения во избежание глубоко разряда АБ.

Для старых АБ рекомендуется выставлять ток отключения заряда на уровне  $0,02 \cdot C$ , для уменьшения длительности времени стадии повышенного газовыделения.

1.3.2.4.1 Рекомендации к профилю заряда  $U_1$   $I_1$  ( $I_2$   $U_2$ ) в режиме заряда типа – пользователь.

В режиме заряда типа – пользователь можно более точно подобрать настройки десульфатации в зависимости от состояния и типа АБ.

Для старого АБ в первом цикле десульфатации рекомендуется задавать минимальное время импульса и максимальное время паузы ( $t_p = 2 \cdot t_i$  или  $t_p = 3 \cdot t_i$ ), максимальное напряжение заряда и минимальный ток заряда ( $0,01 \cdot C$ ).

В процессе десульфатации (не ранее, чем через 4 – 8 часов заряда), когда АБ начинает принимать ток (если во время импульса напряжение на АБ не увеличивается до напряжения задания) можно увеличить время импульса и ток заряда (рекомендованный ток заряда не более  $0,05 \cdot C$ ). На последнем цикле десульфатации можно скорректировать время паузы, до ( $t_p = 2 \cdot t_i$ ) или ( $t_p = t_i$ ).

При наличии внешней нагрузки (например, автомобильной лампы накаливания) можно применить следующий метод десульфатации АБ, в соответствии с рисунком 12:




Рисунок 12 – Подготовка в режиме заряда типа - пользователь

а) Провести 8-ми часовой процесс десульфатации без нагрузки с минимальным временем импульса и максимальным временем паузы ( $t_p=3 \cdot t_{и}$ ), и минимальным током заряда ( $0,01 \cdot C$ ).

б) Подобрать нагрузку с током разряда  $1/10$  от тока заряда.

Пример - для 48 В 100 А·ч АБ с максимальным током заряда в стадии десульфатация -  $0,05 \cdot C$  (5 А) и временем импульса равным времени паузы ( $t_p = t_{и}$ ), ток нагрузки должен быть:  $5 \cdot 1/10 = 0,5$  А. Если в качестве нагрузки взять четыре последовательно соединенные 12 В автомобильные лампы накаливания, то мощность одной лампы должна быть:  $12 \text{ В} \cdot 0,5 \text{ А} = 6 \text{ Вт}$ . При увеличении времени паузы до ( $t_p = 2 \cdot t_{и}$ ), мощность лампы должна быть уменьшена до 3 Вт, для ( $t_p = 3 \cdot t_{и}$ ) – 2 Вт.

в) Выключить ЗУ с кнопки. С учетом рекомендаций в подпункте б), подобрать и подключить к АБ рассчитанную нагрузку. В настройках стадии «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ» рекомендуется выставить время паузы равное времени импульса ( $t_p = t_{и}$ ). Перезапустить стадию десульфатации, на время 8 часов.

**ВНИМАНИЕ!** При разряде необходим непрерывный контроль напряжения во избежание глубокого разряда АБ.

г) При необходимости комбинировать стадию десульфатации с нагрузкой и без нагрузки, по времени от 4 до 12 часов.



1.3.3 Описание процесса заряда свинцово-кислотной тяговой АБ.

При выборе профиля заряда свинцово-кислотной тяговой АБ («UsrTRAC») пользователю доступен выбор напряжения АБ (12/24/36/48В), ток заряда, напряжение заряда, выбор подключаемых стадий, параметры включения и выключения заряда, в соответствии с таблицей 4.

1.3.3.1 Профиль заряда  $I_1 U_1 U_2 (U_3)$ : ДИАГНОСТИКА → ПОСТОЯННЫЙ ТОК ( $I_1$ ) → АБСОРБЦИЯ ( $U_1$ ) → ФИНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД ( $I_2$ ) → БУФЕР ( $U_3$ ) / ЗАРЯД ОТКЛЮЧЕН, в соответствии с рисунком 13.




Рисунок 13 – Четырехстадийный заряд свинцово-кислотной тяговой АБ

После выбора и сохранения настроек, и включения заряда с кнопки, включается режим диагностики. Если напряжение АБ соответствует минимально допустимым значениям, то ЗУ автоматически переходит в стадию основного заряда.

Основной заряд состоит из стадии заряда «ПОСТОЯННЫЙ ТОК», где ЗУ заряжает АБ высоким постоянным током до уровня 75 – 80 % от текущей ёмкости АБ и стадии заряда «АБСОРБЦИЯ», где происходит полный дозаряд АБ, при этом ток медленно снижается.

При снижении тока заряда до значения «ТОК ФИНАЛЬНОГО ЗАРЯДА», ЗУ переходит в стадию «ФИНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД», где постоянным малым током дозаряжает АБ до установленного напряжения.

При достижении установленного напряжения в стадии «ФИНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД» ЗУ переходит на отключение заряда, либо в стадию заряда «БУФЕР», если последний разрешен. В стадии заряда «БУФЕР» ЗУ поддерживает АБ в заряженном состоянии установленное время.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 13), при условии, что заряд не был выключен с кнопки.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

1.3.4 Описание процесса заряда Li-ion АБ.

Для заряда Li-ion АБ необходима система контроля и управления АБ – СКУ АБ (в зарубежном варианте BMS – Battery Management Systems). Контроль процесса заряда осуществляется как системой СКУ АБ, так и самим ЗУ.

При выборе профиля заряда Li-ion АБ пользователю доступен выбор номинального напряжения АБ (12/24/36/48 В), ток заряда АБ, напряжение заряда АБ, параметры включения и выключения заряда (в соответствии с таблицей 5).

Обмен информацией с системой СКУ АБ осуществляется через Программируемый вход 1 –3 (см. рисунок 1).

Связь между стадиями заряда (см. рисунок 14) и состоянием «Программируемый вход 1 –3» в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Программируемый вход 1 – запрет разряда	Программируемый вход 2 – заряд пониженным током (балансировка)	Программируемый вход 3 – запрет заряда	Стадия заряда
x	1	0	ПОСТОЯННЫЙ ТОК / ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ БУФЕР
x	0	0	ПОНИЖЕННЫЙ ТОК / БУФЕР
x	0	1	ВЫКЛЮЧЕН
x	1	1	ВЫКЛЮЧЕН

Пр и м е ч а н и е – «0» - вход замкнут внешней схемой, «1» - вход не замкнут внешней схемой, «x» - состояние входа «Программируемый вход 1» не влияет на стадию заряда.

Процесс заряда Li-ion АБ с системой СКУ АБ может проходить по трем основным циклам:

1. АБ не требует балансировки. В этом случае заряд будет проходить по профилю Constant Current / Constant Voltage1 / (Constant Voltage2) CC/CV1/(CV2) ( $I U_1 (U_2)$ ), в соответствии с рисунком 14.

Для включения заряда, кроме разрешения включения ЗУ с кнопки, необходимо, чтобы система СКУ АБ замкнула Программируемый вход 3 (сигнал «запрет заряда») (см. таблицу 7). Далее ЗУ проводит диагностику и переходит в стадию «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» - CC1 ( $I_1$ ).

На стадии заряда «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» ЗУ заряжает постоянным током, установленным с Пульты управления ПУ2 («Ток заряда», см. таблицу 5), до установленного напряжения заряда («Напряжение заряда», см. таблицу 5). Далее ЗУ переходит в стадию заряда «ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» - CV1 ( $U_1$ ), где поддерживает установленное напряжение, при этом ток заряда медленно снижается.






Рисунок 14 – Процесс заряда сбалансированной Li-ion АКБ

При снижении тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ переходит на отключение заряда, либо в стадию заряда «БУФЕР» - CV2 ( $U_2$ ), если последний разрешен. В стадии заряда «БУФЕР» ЗУ поддерживает АКБ в заряженном состоянии установленное время.

При разряде АКБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 14), при условии, что заряд не был выключен с кнопки и система СКУ АКБ разрешает заряд.

2. АКБ требует балансировки, несбалансированность напряжения ячеек менее 2 - 5 % В этом случае заряд будет проходить по профилю Constant Current1 / Constant Current2 / Constant Voltage1 / (Constant Voltage2) CC1/ CC2/CV1/(CV2) ( $I_1 I_2 U_1 (U_2)$ ) в соответствии с рисунком 15.




Рисунок 15 – Процесс заряд несбалансированной Li-ion АКБ

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

---

Включение ЗУ и стадия «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» - СС1(I<sub>1</sub>) аналогично описанному в цикле 1.

При достижении напряжения балансировки на ячейке/ах АБ, СКУ АБ замыкает Программируемый вход 2 (сигнал «заряд пониженным током» (балансировка)) (см. таблицу 7) и ЗУ переходит в стадию заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК» - СС2 (I<sub>2</sub>), со значением тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировка)» (см. таблицу 5).

Если значение тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировки)» (см. таблицу 5) меньше тока балансировки самой ячейки АБ, т.е. ячейки АБ, находящиеся в балансировке не перезаряжаются и общее напряжение АБ возрастает в допустимом темпе, то АБ заряжается до установленного напряжения заряда («Напряжение заряда» - CV1 (U<sub>1</sub>), см. таблицу 5).

Если значение тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировки)» больше тока балансировки самой ячейки АБ, то происходит перезаряд ячейки/ячеек и система СКУ АБ размыкает Программируемый вход 3 (сигнал «запрет заряда») (таблицу 7). ЗУ отключится, до тех пор, пока ячейка/ячейки АБ не уменьшит/ат свое напряжение до допустимого для заряда.

При достижении установленного напряжения заряда («Напряжение заряда»), ЗУ переходит в стадию заряда «ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», где поддерживает установленное напряжение, при этом ток заряда медленно снижается.

При снижении тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ переходит на отключение заряда, либо в стадию заряда «БУФЕР» - CV2 (U<sub>2</sub>), если последний разрешен. В стадии заряда «БУФЕР» ЗУ поддерживает АБ в заряженном состоянии установленное время.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 15), при условии, что заряд не был выключен с кнопки и система СКУ АБ разрешает заряд.

3. АБ требует балансировки, несбалансированность напряжения ячеек более 5 % В этом случае заряд будет проходить по профилю Constant Current1 / Constant Current2 / Constant Voltage1 / (Constant Voltage2) СС1/ СС2/CV1/(CV2) (I<sub>1</sub> I<sub>2</sub> U<sub>1</sub> (U<sub>2</sub>)) в соответствии с рисунком 16.

При заряде Li-ion АБ с несбалансированными ячейками по напряжению (более 5%) часто включается режим заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК» - СС2 (I<sub>2</sub>) и «ВЫКЛЮЧЕНО», причем чем выше степень заряда АБ, тем чаще включается режим заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК» и «ВЫКЛЮЧЕНО». Это связано с тем, что часть ячеек имеет еще низкое напряжение заряда, а часть – высокое, поэтому система СКУ АБ не дает ячейкам с высоким напряжением перезарядиться, и включает режим балансировки, либо отключает заряд по перезаряду ячейки. До тех пор, пока ток заряда не уменьшится менее уровня, при котором происходит перезаряд ячейки/ячеек, система СКУ АБ будет переводить ЗУ в стадию заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК» и

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

«ВЫКЛЮЧЕНО». В данном случае рекомендуется выставлять уровень тока заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК» минимальным.




Рисунок 16 – Процесс заряд сильно несбалансированной Li-ion АКБ

Включение ЗУ аналогично описанному в цикле 2.

При достижении напряжения балансировки на ячейке/ях АКБ, СКУ АКБ замыкает Программируемый вход 2 (сигнал «заряд пониженным током» (балансировка)) (таблицу 7) и ЗУ переходит в стадию заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК» - CC2 ( $I_2$ ), со значением тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировка)» (см. таблицу 5).

Если значение тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировки)» (см. таблицу 5) меньше тока балансировки самой ячейки АКБ, т.е. ячейки АКБ, находящиеся в балансировке не перезаряжаются и общее напряжение АКБ возрастает в допустимом темпе, то АКБ заряжается до установленного напряжения заряда («Напряжение заряда» - CV1 ( $U_1$ ), см. таблицу 5).

Если значение тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировки)» больше тока балансировки самой ячейки АКБ, то происходит перезаряд ячейки/ячеек и система СКУ АКБ размыкает Программируемый вход 3 (сигнал «запрет заряда») (см. таблицу 7). ЗУ отключится, до тех пор, пока ячейка/ячейки АКБ не уменьшит/ат свое напряжение до допустимого для заряда.

При достижении установленного напряжения заряда («Напряжение заряда»), ЗУ переходит в стадию заряда «ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» - CV1 ( $U_1$ ), где поддерживает установленное напряжение, при этом ток заряда медленно снижается.

При снижении тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ переходит на отключение заряда, либо в стадию заряда «БУФЕР» - CV2 ( $U_2$ ), если последний разрешен. В стадии заряда «БУФЕР» ЗУ поддерживает АКБ в заряженном состоянии установленное время.

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 16), при условии, что заряд не был выключен с кнопки и система СКУ АБ разрешает заряд.

### 1.3.5 Конструкция зарядного устройства.

Конструктивно зарядное устройство состоит из непосредственно зарядного устройства и Пульта управления ПУ2, соединенного с ЗУ кабелем (RS-485).

Передняя и задняя панели ЗУ представлены на рисунке 1 и рисунке 2 соответственно.


На передней панели ЗУ расположен входной защитный автоматический выключатель на 20 А; клеммы подключения кабелей АБ; разъем для подключения датчика температуры; разъем для подключения жгутов измерения напряжения АБ; разъемы логических входов; разъемы выходных реле; кнопка включения заряда; сетевой шнур питания смонтирован непосредственно в корпусе ЗУ.


На задней панели ЗУ расположен разъем для подключения Пульта управления ПУ2 (далее – ПУ2) и разъем для подключения ЗУ СибАмпер.


На передней панели ПУ2 расположен дисплей, светодиод, кнопки управления и навигации.


### 1.3.6 Описание органов индикации и управления ПУ2.

Назначение органов индикации и управления ПУ2 в соответствии с рисунком 17.

Кнопка 1.1  – кнопка «ВВОД / ПРИМЕНИТЬ (СОХРАНИТЬ)», переход на более высокий уровень меню, выбор и сохранение настроек.

Кнопка 1.2  – кнопка «ВЫХОД/НАЗАД», возврат на предыдущий уровень меню, отмена сохранения настроек.

Кнопки 1.3, 1.6  – переключение между экранами Рабочего режима поддерживаемых приборов, навигация и изменение параметра в режиме меню.

Кнопки 1.5, 1.4  - навигация между пунктами меню. В рабочем режиме – альтернативные функции:

- кнопка «ВНИЗ» – вход в режим меню;
- кнопка «ВВЕРХ» – вход в режим отображения информации об ошибках и предупреждениях в работе ведомого прибора.

Световой индикатор 3.1 – двухцветный индикатор текущего состояния прибора в соответствии с таблицей 8;

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Жидкокристаллический дисплей 4.1 – информационный индикатор.



1.1 – кнопка «ВХОД / ПРИМЕНИТЬ (СОХРАНИТЬ)»: переход на следующий уровень меню, выбор и сохранение настроек;

1.2 – кнопка «ВЫХОД / ОТМЕНА»: возврат на предыдущий уровень меню, выход и отмена сохранения настроек;

1.3 – кнопка «ВЛЕВО»: циклический переход между экранами Рабочего режима поддерживаемых приборов, уменьшение значения параметра в режиме меню;

1.4 – кнопка «ВНИЗ»: вход в режим меню, переход к следующему пункту меню;

1.5 – кнопка «ВВЕРХ»: возврат к предыдущему пункту меню;

1.6 – кнопка «ВПРАВО»: циклический переход между экранами Рабочего режима поддерживаемых приборов, увеличение значения параметра в режиме меню;

2.1 – розетка «SLAVE RS-485»: в ЗУ не используется;

2.2 – две розетки «MASTER RS-485»: для подключения ЗУ и других устройств;

3.1 – светодиод, отображение в соответствии с таблицей 8;

4.1 – информационный жидкокристаллический дисплей с разрешением 132×64 пикселей.




Рисунок 17 – Органы индикации управления ПУЭ



**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Таблица 8

Состояние	Наименование
Горит зеленый	Нет ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и АВАРИЙ, заряд ОТКЛЮЧЕН.
Медленно мигает красный	Есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, заряд ОТКЛЮЧЕН.
Быстро мигает красный	Нет обмена информацией с ЗУ
Горит красный	Есть АВАРИЯ
Поочередно мигает красный и зеленый	Есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, заряд ВКЛЮЧЕН.
Быстро мигает зеленый	Заряд ВКЛЮЧЕН.
Медленно мигает зеленый	Заряд ЗАВЕРШЕН.

Для сохранения вновь установленных настроек используется длительное нажатие кнопки  (не менее 3 сек.), на дисплее будет отображено сообщение – «Вы уверены, что хотите сохранить новые настройки?». Если вновь установленные настройки не были сохранены, то при выходе в Главное меню на дисплее будет отображено сообщение – «Настройки изменились, вы желаете их сохранить?». Для того чтобы применить настройки необходимо нажать кнопку  на дисплее будет отображено сообщение – «Настройки сохранены. Настройки будут записаны в память устройства». Для отмены выбора установленных настроек необходимо нажать кнопку .

Окно рабочего режима жидкокристаллического дисплея Экран Рабочего режима представлено на рисунке 18.

В строке 1.1 выводится текущая заданная установка заряда: 1.2 –тип АБ, 1.3 – тип АБ по напряжению, 1.4 – максимальный ток текущей стадии заряда, 1.5 – заряженная емкость батареи за текущий сеанс заряда.

В строке 2.1 выводится текущее значение напряжения АБ, в вольтах.

В строке 3.1 выводится текущая стадия заряда. В соответствии с рисунком 4 и таблицей 9 для свинцово-кислотных профилей заряда. В соответствии с рисунком 5 и таблицей 10 для свинцово-кислотного тягового профиля заряда. В соответствии с рисунком 6 и таблицей 11 для Li-ion профиля заряда.

В строке 4.1 выводится значение текущего тока заряда, в амперах.

В строке 5.1 выводится значение текущей температуры с датчика температуры АБ, в градусах Цельсия.

В строке 6.1 выводится значение текущей максимальной температуры внутри прибора, в градусах Цельсия.

В строке 7.1 выводится общее время заряда в формате: СУТКИ.ЧАСЫ:МИНУТЫ.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Примечание – при отключенном датчике температуры АБ в строке 5.1 будет выводиться отрицательная температура и мигать красный световой индикатор на лицевой панели ЗУ и ПУ2, сигнализирующий о наличии предупреждения.



- 1.1 – установленные данные для процесса заряда;
- 1.2 – тип АБ;
- 1.3 – тип АБ по напряжению;
- 1.4 – установленный ток заряда;
- 1.5 – заряженная ёмкость АБ за сеанс;
- 2.1 – текущее напряжение АБ;
- 3.1 – текущая стадия заряда;
- 4.1 – текущий ток заряда;
- 5.1 – текущая температура окружающей среды АБ;
- 6.1 – максимальная внутренняя температура прибора;
- 7.1 – общее время заряда : СУТКИ.ЧАСЫ:МИНУТЫ.

Рисунок 18 –Окно Рабочего режима дисплея

Таблица 9

Стадия заряда по рисунку	Наименование стадии на дисплее
ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ	Десульфат.
ПЛАВНЫЙ СТАРТ	Плав.старт
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Пост.ток
АБСОРБЦИЯ	Абсорбция
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД	Вырав.зар
АНАЛИЗ	Анализ
БУФЕР	Буфер
ЗАРЯД ОТКЛЮЧЕН	Отключен

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

Таблица 10

Стадия заряда по рисунку	Наименование стадии на дисплее
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Пост.ток
АБСОРБЦИЯ	Абсорбция
ФИНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД	Финал
БУФЕР	Буфер
ЗАРЯД ОТКЛЮЧЕН	Отключен

Таблица 11

Стадия заряда по рисунку	Наименование стадии на дисплее
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Пост. ток
ПОНИЖЕННЫЙ ТОК	Пониж.ток
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пост. напр.
БУФЕР	Буфер
ЗАРЯД ОТКЛЮЧЕН	Отключен

### 1.3.7 Описание органов индикации и управления лицевой панели ЗУ.

Назначение органов индикации и управления лицевой панели ЗУ в соответствии с рисунком 19.

Входной автоматический выключатель 1.1, осуществляет включение сети ~ 220 В.

Кнопка 1.2 осуществляет включение/отключение заряда.

Разъем 2.1 логические входы, осуществляют связь с системой СКУ АБ (см. таблицу 7), альтернативная функция – удаленное включение/отключение заряда («Программируемый вход 3») и управление «Программируемыми выходами» (см. 2.9).

Разъем 2.2 и 2.3 выходные реле, осуществляет управление внешними устройствами.

Разъем 2.4 разъем для подключения датчика температуры АБ.

Разъем 2.5 разъем для подключения датчика напряжения АБ, либо Заглушки, если не используется жгут для измерения напряжения АБ.

Клемма 2.6 разъем для подключения «-» кабеля АБ.

Клемма 2.7 разъем для подключения «+» кабеля АБ.

Жгут 2.8 входной сетевой кабель.


Светодиоды 3.1 – 3.3 – световой индикатор, загорается при замыкании контакта Программируемого входа 1 – 3.

Светодиоды 3.4 и 3.5 – световой индикатор, загорается при замыкании реле Программируемого выхода 1 и 2;

Светодиоды 3.6 – 3.8 – световой индикатор, отображают процесс заряда в соответствии с таблицей 12.



**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**




- 1.1 – входной автоматический выключатель;
- 1.2 – кнопка включения/отключения заряда;
- 2.1 – разъем «Программируемые входы»;
- 2.2 и 2.3 – вилка «Программируемые выходы» - реле;
- 2.4 – разъем «Датчик температуры АБ»;
- 2.5 – разъем «Датчик напряжения АБ»;
- 2.6 и 2.7 – выходные клеммы « $\leftarrow$ » и « $\rightarrow$ »;
- 2.8 – входной сетевой жгут  $\sim$  220 В;
- 3.1 – 3.3 – световой индикатор сигнализирует замыкание контакта «Программируемого входа 1–3»;
- 3.4 и 3.5 – световой индикатор сигнализирует замыкание реле «Программируемого выхода 1 и 2»;
- 3.6 – 3.8 – световой индикатор процесса заряда, отображение в соответствии с таблицей 12.

Рисунок 19 – Органы индикации управления Лицевой панели ЗУ


**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Таблица 12

Обозначение	Состояние	Наименование
	Горит зеленый	Заряд ВКЛЮЧЕН.
	Медленно мигает зеленый	ДИАГНОСТИКА. Заряд ЗАВЕРШЕН. Заряд ЗАПРЕЩЕН Программируемым входом 3, но заряд включен с кнопки.
	Выключен	Заряд ОТКЛЮЧЕН.
	Медленно мигает желтый	Начало процесса заряда.
	Быстро мигает желтый	Середина процесса заряда.
	Горит желтый	Завершение процесса заряда.
	Выключен	Заряд ОТКЛЮЧЕН. Пауза заряда в режимах ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ и ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД.
	Медленно мигает красный	Есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
	Горит красный	Есть АВАРИЯ.
	Выключен	Нет ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и АВАРИЙ.

1.3.8 Описание органов управления задней панели ЗУ.

Назначение органов управления задней панели ЗУ в соответствии с рисунком 20.



1.1 – розетка «RS-485» для подключения ПУ2 или персонального компьютера (ПК), или параллельно подключенного ЗУ СибАмпер.

Рисунок 20 – Разъемы Задней панели ЗУ

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

---

Кнопка 1.1 осуществляет возможность питания ЗУ от АБ для просмотра последних ошибок, при отсутствии сетевого напряжения ~ 220 В. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку до тех пор пока не включится ПУ2.

Розетка 2.1 используется для подключения ПУ2.

### 1.4 Маркировка и пломбирование.

1.4.1 На лицевой панели ЗУ и ПУ2 нанесено:

- наименование изготовителя;
- обозначение ЗУ и ПУ2;

1.4.2 На табличке, закреплённой на лицевой панели ЗУ, нанесено:

- условное обозначение ЗУ;
- краткое описание органов коммутации, управления и связи с другими устройствами.

1.4.3 На табличке, закреплённой на задней панели ЗУ, нанесено:

- порядковый номер ЗУ по системе нумерации, принятой у изготовителя (заводской номер);
- год изготовления;
- описание органа управления и связи с другими устройствами.

1.4.4 ЗУ подлежит пломбированию изготовителем с помощью пломбировочных наклеек.

1.4.5 ПУ2 подлежит пломбированию изготовителем с помощью пломбировочной наклейки.

### 1.5 Упаковка

1.5.1 ЗУ упаковывают в закрытых вентилируемых помещениях при температуре  $(20 \pm 5)$  °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.5.2 ЗУ, ПУ2, кабели помещают в чехлы из полиэтиленовой плёнки и укладывают в транспортный ящик ГОСТ 9142-90. Эксплуатационную документацию упаковывают вместе с ЗУ.

1.5.3 В транспортный ящик вкладывают РЭ совмещенное с паспортом, содержащие следующие сведения:

- условное обозначение ЗУ;
- комплектность;
- дата упаковывания (число, месяц, год);
- фамилия, инициалы, подпись лица, ответственного за упаковывание.

## **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ПО НАЗНАЧЕНИЮ.**

### **2.1 Меры безопасности.**

2.1.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током ЗУ соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.2 ЗУ имеет следующие виды защиты:

- защита от перегрузки;
- защита от перегрева ЗУ. При превышении внутренней температуры ЗУ, процессор управления снижает выходной ток (мигает красный световой индикатор на Лицевой панели ЗУ с периодом 1 сек). При снижении температуры ток заряда восстанавливается. При перегреве выше 85 °С ЗУ отключается;

- защита по минимальной и максимальной температуре заряда по датчику температуры АБ. При превышении максимальной или снижению минимальной температуры окружающей среды АБ (установленной с ПУ2 в соответствии с таблицами 2 – 5), заряд АБ отключается. При снижении (при превышении максимальной температуры) или увеличении (при превышении минимальной температуры) температуры на 5 °С, заряд АБ включится автоматически;

- защита от неправильного подключения АБ;
- защита от пониженного и повышенного напряжения сетевого напряжения ~ 220 В;
- защита от пониженного и повышенного напряжения АБ;
- защита от внутреннего короткого замыкания.

### **2.1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- подключать/отключать ПУ2, датчик температуры, разъемы «Программируемые входы» и «Программируемые выходы», жгут измерения напряжения АБ и «Заглушка» датчика напряжения при включенном питании ЗУ;

- работа в помещении со взрывоопасной или химически активной средой, в условиях воздействия капель или брызг, в условиях запыленности, на открытых площадках;

- устанавливать ЗУ рядом с предметами, закрывающими вентиляционные отверстия.

2.1.4 **ВНИМАНИЕ!** Внутри ЗУ имеются электрические цепи с напряжением до 410 В. Не вскрывайте ЗУ при включенном входном автоматическом выключателе.

2.1.5 При подключении ЗУ к АБ соблюдайте полярность: красный провод подсоединяется к клемме "+" АБ, черный провод – к клемме "-".

### **2.2 Подготовка зарядного устройства к использованию.**

2.2.1 Убедиться в целостности упаковки при покупке (поставке) ЗУ. Распаковать ЗУ и проверить комплектность.

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

---

2.2.2 После транспортирования или хранения при отрицательной температуре ЗУ следует выдержать при комнатной температуре не менее 4 ч.

2.2.3 Изучить настоящее РЭ, конструкцию ЗУ.

2.2.4 Установить ЗУ на горизонтальную поверхность в помещении с температурой  $(20 \pm 15) ^\circ\text{C}$  таким образом, чтобы воздушный поток мог свободно проходить вокруг корпуса. Зазор между корпусом ЗУ и посторонними предметами должен быть не менее 300 мм.

2.2.5 Убедиться, что отключен входной автоматический выключатель и кнопка «Включения / Отключения заряда» (см. рисунок 1).

2.2.6 Подключение ЗУ к свинцово-кислотной и Li-ion АБ проводить в соответствии с рисунками 21 и 22, в следующей последовательности:

1) в случае заряда свинцово-кислотной АБ, установить Заглушку на «Программируемый вход 3».

2) подключить силовые кабели к клеммам «Выход 12/24/36/48 В» ЗУ, красный кабель подключить к клемме "+", черный кабель подключить к клемме "-";

3) подключить датчик температуры АБ к разъему «Датчик температуры АБ» на Лицевой панели ЗУ;

4) подключить жгут измерения напряжения АБ к разъему «Датчик напряжения АБ» на Лицевой панели ЗУ;

5) если не используется жгут измерения напряжения АБ, то необходимо установить Заглушку в разъем «Датчик напряжения АБ» на Лицевой панели ЗУ. (Зажулка замыкает контакты 1, 3 и 2, 4 в разъеме);

6) в случае заряда Li-ion АБ, подключить систему СКУ АБ к разъему «Программируемые входы» (см. таблицу 7).

7) подключить ПУ2 к разъему "RS-485" на Задней панели ЗУ;

8) соединить «←» черный кабель ЗУ с «←» клеммой АБ в следующей последовательности (см. рисунок 21 и 22):

- открутить болт крепления с «←» клеммы с АБ;
- надеть на болт последовательно граверную шайбу, затем шайбу;
- для свинцово-кислотной АБ: далее последовательно надеть на болт датчик температуры АБ и минусовой наконечник кабеля ЗУ (**черный провод**);

- для Li-ion АБ: датчик температуры АБ не подключается к минусовой клемме АБ, он (датчик) располагается рядом с АБ. Поэтому надеть на болт только минусовой наконечник кабеля ЗУ (**черный провод**);

- подсоединить собранную конструкцию к минусовой клемме АБ;
- затянуть болт крепления АБ (усилие затяжки должно быть в соответствии с рекомендациями изготовителя АБ);

- необходимо визуально проверить правильность соединения минусового кабеля.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

9) соединить «+» красный кабель ЗУ с «+» клеммой АБ в следующей последовательности (см. рисунок 21 и 22):

- открутить болт крепления с клеммы АБ;
- одеть на болт последовательно граверную шайбу, затем шайбу;
- далее надеть плюсовой наконечник кабеля ЗУ (**красный провод**);
- кратковременно коснуться собранной конструкцией к «+» клемме АБ;

Примечание – Возможна небольшая *однократная искра* (вследствие заряда внутренних выходных конденсаторов). Для избегания искры рекомендуется кратковременно (10 – 15 сек.) соединить плюсовой наконечник ЗУ к «+» клемме АБ через низкоомный предзарядный термистор (10 – 20 Ом, 2 А).

- подсоединить получившуюся конструкцию к плюсовой клемме АБ;
- затянуть болт крепления (усилие затяжки должно быть в соответствии с рекомендациями изготовителя АБ);
- необходимо визуально проверить правильность соединения плюсового кабеля.

10) необходимо визуально проверить правильность соединения в соответствии с рисунком 21 и 22;

11) подключить шнур питания к сети напряжением ~ 220 В частотой 50 Гц.

Примечание – Сеть питания должна иметь заземляющий проводник ("евророзетку"). Если розетка не имеет защитного провода заземления, то ЗУ необходимо заземлить (болт крепления заземления находится на Лицевой панели ЗУ). Рекомендуемое сечение проводов в сети питания должно быть не менее 2,5 мм<sup>2</sup>. До включения ЗУ необходимо убедиться, что розетка способна длительно выдержать ток не менее 16 А (для заряда 24/48 В АБ при максимальном токе).

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**




Рисунок 21 – Схема подключения свинцово-кислотной АБ к ЗУ

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ.2.001.100 РЭ.**




Рисунок 22 – Схема подключения Li-Ion АБ к ЗУ



**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

2.3 Описание настроек и работы ПУ2.

2.3.1 Для программирования настроек необходимо подключить ЗУ к АБ (см. 2.2) и включить входной автоматический выключатель.

2.3.2 Если пункт 2.2 был выполнен корректно, то на графическом индикаторе ПУ2 отобразится заставка с логотипом компании-разработчика, в соответствии с рисунком 23 и, спустя примерно 5 сек. – экран Рабочего режима пульта, в соответствии с рисунком 24.



Рисунок 23 – Заставка




Рисунок 24 – Экран рабочего режима пульта.

2.3.3 Для переключения к экрану Рабочего режима СибАмпер необходимо кратковременно нажать кнопку ВПРАВО или ВЛЕВО. При этом на графическом индикаторе будет отображен экран Рабочего режима СибАмпер, в соответствии с рисунком 25. На экране будут отображены текущее напряжение АБ, режим заряда, ток заряда, температура АБ (определяется по показаниям выносного датчика температуры АБ), температура внутри прибора и время заряда.

GEL	48В	15,0А		GEL	0,00А*ч	
Напряжение АБ,В			46,7	Напряжение АБ,В		46,7
Режим заряда			Отключен	Режим заряда		Отключен
Ток заряда,А			0,0	Ток заряда,А		0,0
Темп. АБ,°С			24,7	Темп. АБ,°С		24,7
Темп. прибора,°С			24,8	Темп. прибора,°С		24,8
Время заряда			00.00:00	Время заряда		00.00:00

Примечание – В качестве примера выбрана свинцово-кислотная АБ тип- GEL, с напряжением заряда 48 В и установленным током заряда 15,0 А.

Рисунок 25 – Экран Рабочего режима СибАмпер

## 2.4 Программирование настроек. Общая информация.

2.4.1 Вход в режим выбора настроек осуществляется из рабочего режима кратковременным нажатием кнопки ВНИЗ.

2.4.2 Навигация между пунктами меню осуществляется кратковременным нажатием кнопок ВНИЗ / ВВЕРХ для перемещения к следующему/возврата к предыдущему пункту меню. В пульте реализована циклическая прокрутка пунктов меню. Это означает, что при нахождении курсора в самом нижнем пункте меню и нажатии кнопки ВНИЗ произойдёт автоматический переход к первому пункту меню.

При нахождении курсора в самом верхнем пункте меню и нажатии кнопки ВВЕРХ произойдёт автоматический переход к последнему пункту меню.

2.4.3 Переход на следующий / возврат на предыдущий уровень меню осуществляется кратковременным нажатием кнопок ВВОД / НАЗАД.

2.4.4 Изменение значения параметра на один шаг в большую / меньшую сторону осуществляется коротким нажатием кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО. Изменение значения параметра на несколько шагов осуществляется длинным нажатием соответствующей кнопки. При этом значение параметра будет циклически изменяться на один шаг каждые 200 мс.

2.4.5 Сохранение нового значения параметра выполняется в момент нажатия и удержания кнопки ВВОД в течение не менее 2 сек. (длинное нажатие) в экране регулировки значения параметра. При этом будет выведено сообщение «Вы уверены, что хотите сохранить новые настройки?» В этом случае для сохранения настроек необходимо нажать кнопку ВВОД. Для отказа от сохранения настроек необходимо нажать кнопку НАЗАД. Альтернативно, выполнить сохранение настроек будет предложено при возврате в ГЛАВНОЕ МЕНЮ прибора, если в процессе работы в режиме меню было изменено значение хотя бы одного параметра. В этом случае для сохранения изменённых настроек необходимо нажать кнопку ВВОД. Для отказа от сохранения настроек необходимо нажать кнопку НАЗАД.

## 2.5 Программирование настроек пульта управления.

2.5.1 Для входа в режим программирования настроек пульта необходимо, находясь в Рабочем режиме пульта, кратковременно нажать кнопку ВНИЗ. На графическом индикаторе будет отображен экран Главного меню пульта управления, в соответствии с рисунком 26.



Рисунок 26 – Главное меню пульта управления

2.5.2 В Главном меню пульта управления доступен следующий набор настроек:

- время подсветки графического индикатора;
- яркость подсветки графического индикатора;
- настройки зуммера;
  - звук кнопок;
- настройки связи (интерфейса RS-485);
  - сетевой адрес пульта;
  - скорость работы;
  - чётность;
  - число стоп-бит;
- дата-время;
- информация об устройстве;
  - версия программного обеспечения.

2.5.2.1 Время подсветки – время, в течение которого будет включена подсветка графического индикатора после нажатия любой из кнопок. Доступен следующий выбор времени подсветки – 10, 20, 30, 60, 120, 180 сек. или ПОСТОЯННО.

2.5.2.2 Яркость подсветки – уровень яркости подсветки графического индикатора. Доступно установить значение яркости в диапазоне от 2 до 100 единиц.

2.5.2.3 Настройки зуммера позволяют выбрать ситуации, при возникновении которых пульт включит звуковой сигнал.

2.5.2.4 Настройки связи позволяют установить настройки интерфейса RS-485 для обмена с ведомыми устройствами. Возможный диапазон значений устанавливаемых параметров настроек связи приведён в таблице 13.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Таблица 13

Наименование параметра	Диапазон значений	Значение по умолчанию
Адрес*	1 – 247 с шагом 1	16
Скорость, бит/сек	9600, 19200, 38400, 57600, 11520, 230400	57600
Чётность	NONE, EVEN, ODD	NONE
Число стоп-бит	1b, 1b5, 2b	1b

\*Сетевой адрес устройства важен, когда пульт управляется от внешнего устройства и работает в ведомом режиме.

2.5.2.5 Дата / время – установка текущих значений даты / времени.

Установка даты / времени важна для правильной записи информации об ошибках и предупреждениях.

2.5.2.6 Информация об устройстве – просмотр статусной информации о пульте.

2.5.3 Регулировка / просмотр настроек пульта.

2.5.3.1 Время подсветки графического индикатора.

Выбрать пункт меню ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ → Время подсветки, в соответствии с рисунком 27. При помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО выбрать желаемое значение параметра и сохранить новое значение.




Рисунок 27 – Меню время подсветки графического индикатора

2.5.3.2 Яркость подсветки графического индикатора.

Выбрать пункт меню ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ → Яркость подсветки, в соответствии с рисунком 28. При помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО выбрать желаемое значение параметра и сохранить новое значение.




Рисунок 28 – Меню яркость подсветки графического индикатора

#### 2.5.3.3 Настройка зуммера.

Выбрать пункт меню ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ → Зуммер, в соответствии с рисунком 28. При помощи кнопки ВЛЕВО снять галочку, для отключения звука. При помощи кнопки ВПРАВО установить галочку, для включения звука. Сохранить новое значение параметра.



Рисунок 29 – Меню настройка зуммера

#### 2.5.3.4 Настройка связи.

Выбрать пункт меню ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ → Связь → Настройки связи, в соответствии с рисунком 30. Перемещаясь по пунктам меню, при помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО выбрать желаемое значение параметра: адрес, скорость, четность, стоп-бит и сохранить новое значение.



Рисунок 30 – Меню настройки связи пульта

#### 2.5.3.5 Дата/время.

Выбрать пункт меню ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ → Дата / время, в соответствии с рисунком 30. Перемещаясь по пунктам меню, при помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО выбрать желаемое значение параметра: дня, месяца, года, часов, минут, секунд и сохранить новое значение.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

**ВНИМАНИЕ!** При сохранении даты / времени другие настройки в память не сохраняются.

ДАТА/ВРЕМЯ	
1.День	8
2.Месяц	март
3.Год	2017
4.Часы	13
5.Минуты	1
6.Секунды	17

Рисунок 31 – Меню дата / время

#### 2.5.3.6 Информация об устройстве.

Выбрать пункт меню ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ → Об устройстве, в соответствии с рисунком 32. На экране будет отображена информация о версии программного обеспечения пульта.

ОБ УСТРОЙСТВЕ	
Версия ПО	05.09.10.07

Рисунок 32 – Об устройстве

## 2.6 Программирование настроек СибАмпер.

2.6.1 Для входа в режим программирования настроек СибАмпер необходимо, находясь в Рабочем режиме СибАмпер, кратковременно нажать кнопку ВНИЗ. На графическом индикаторе будет отображен экран Главного меню СибАмпер, в соответствии с рисунком 33.

СИБАМПЕР	
1.Зарядное устройство	
2.Настройки связи	
3.Журнал ошибок	
4.Об устройстве	

Рисунок 33 – Главное меню СибАмпер.

2.6.2 Доступен следующий набор настроек:

- зарядное устройство;
  - батарея;
    - номинальное напряжение АБ;
    - тип АБ;
    - ёмкость АБ (только для батарей типа GEL, AGM, FLOODED);
  - стадии (количество и набор стадий различен для каждого типа АБ, более подробно смотри ниже);
  - дополнительно;
    - температура заряда;
    - напряжение возобновления заряда;
    - управление выходами;
      - выход 1;
      - выход 2;
  - измерения;
    - состояние входных сигналов;
    - заряженная ёмкость АБ;
- настройки связи (интерфейса RS-485);
  - сетевой адрес;
- журнал ошибок;
- информация об устройстве;
  - версия программного обеспечения;

2.6.2.1 СибАмпер поддерживает работу с шестью типами АБ:

- GEL (предустановленный профиль заряда);
- AGM (предустановленный профиль заряда);
- FLOODED (предустановленный профиль заряда);
- UsrACID (пользовательский тип кислотной батареи);
- UsrTRAC (пользовательский тип кислотной тяговой батареи);
- UsrLI (пользовательский тип литиевой батареи).

Для каждого профиля заряда существует свой набор стадий заряда, которые обеспечивают максимально бережный, качественный, гибкий и быстрый заряд, рекомендованный производителями АБ.

2.6.2.2 Для типов АБ GEL и AGM обязательными для заряда являются стадии:

- постоянный ток;
- постоянное напряжение (абсорбция);
- анализ.

Дополнительно к обязательным стадиям можно разрешить / запретить стадии:

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

---

- десульфатация;
- старт;
- буфер.

Значения тока для этих типов батарей устанавливаются, как функция от выбранного значения ёмкости АБ. Значения напряжения всех стадий предустановлены и изменить их значение не возможно (см. 1.2.2).

2.6.2.3 Для типа АБ FLOODED дополнительно предоставлена возможность разрешить / запретить стадию выравнивающего заряда.

2.6.2.4 Для типа АБ UsrACID можно разрешить / запретить любую из стадий:

- десульфатация;
- старт;
- постоянный ток;
- постоянное напряжение (абсорбция);
- анализ;
- выравнивающий заряд;
- буфер.

Для каждой стадии необходимо установить параметры заряда в соответствии с паспортом на заряжаемую АБ (см. 1.2.3). Для каждой из стадий можно установить ток заряда, напряжение заряда, установить время стадии и коэффициент температурной компенсации.

Дополнительно к этому, для стадий десульфатация и выравнивающий заряд можно задать время импульса и время паузы. Если время паузы задано как ноль, то заряд выполнится постоянным током / напряжением.

Для стадии абсорбция можно задать ток отключения заряда – значение тока заряда АБ, при достижении которого заряд будет отключен или перейдёт в стадию буфер, если последний разрешён.

2.6.2.5 Для типа АБ UsrTRAC доступны стадии:

- основной заряд;
- финальный заряд;
- буфер.

Для каждой из стадий необходимо установить параметры заряда в соответствии с паспортом на заряжаемую АБ (см. 1.2.4):

- ток стадии;
- напряжение стадии;
- время стадии;
- коэффициент температурной компенсации.

Дополнительно к этому стадию буфера можно разрешить / запретить.



2.6.2.6 Для типа АБ UsrLI доступны стадии:

- основной заряд;
- заряд пониженным током;
- буфер.

Для каждой из стадий необходимо установить параметры заряда в соответствии с паспортом на заряжаемую АБ (см. 1.2.5):

- ток стадии;
- напряжение стадии (напряжение стадии заряда пониженным током принимается равным напряжению стадии основного заряда);
- время стадии.

Для стадии финального заряда можно установить ток отключения заряда.

Дополнительно к этому стадию буфера можно разрешить / запретить.

2.6.2.7 Температура заряда – диапазон температур для разрешения заряда. Значение температуры определяется по данным от датчика температуры АБ.

Для всех типов свинцово-кислотных АБ можно установить значение минимальной и максимальной температуры разрешения заряда. Для типа АБ UsrLI возможно установить только значение максимальной температуры заряда. Значение минимальной температуры устанавливается как ноль градусов цельсия.

2.6.2.8 Напряжение возобновления заряда – значение напряжения АБ, при снижении ниже которого, произойдет автоматическое включение заряда, если процедура заряда была завершена и заряд не был выключен с кнопки включения / отключения заряда на ЗУ.

2.6.2.9 Управление выходами даёт возможность настроить ситуации, при которых прибор может замкнуть / разомкнуть программируемые «Выход 1» и «Выход 2». Программируемые Выходы могут быть задействованы для управления другими устройствами (инверторами, источником бесперебойного питания, солнечными / ветровыми или другими контроллерами заряда и т.п.) и / или для построения внешней сигнализации контроля состояния заряда. Для управления Программируемыми Выходами доступны события, в соответствии с таблицей 14.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Таблица 14

Источник управления	Способ управления	Дополнительно
Не управляется	-	-
Замыкание / размыкание Вход 1	Прямое / Инверсное	-
Замыкание / размыкание Вход 2	Прямое / Инверсное	-
Замыкание / размыкание Вход 3	Прямое / Инверсное	-
Напряжение сети	Прямое / Инверсное	напряжение сети ниже нормы, напряжение сети выше нормы, напряжение сети в норме
Напряжение АБ	Прямое / Инверсное	напряжение АБ выше / ниже установленного значения
Время заряда	Прямое / инверсное	время заряда выше / ниже установленного значения

**ВНИМАНИЕ!** Управление сигнальными входами («Программируемый вход 1 – 3») разрешается только с помощью замыкания / размыкания сухим контактом (т.е. реле, оптроном, кнопкой, тумблером, клавишным выключателем и т.п.). На контактах клеммы сигнальных входов между «+» и «-» присутствует напряжение, в диапазоне от 12 до 15 В. Нагрузочная способность каждого канала сигнального входа по току (выходной ток между контактами клеммы «+» и «-») ограничен внутренним резистором и составляет не более 3 мА.

Прямое управление Программируемым Выходом означает, что до наступления выбранного условия «Выход 1» или «Выход 2» будет находиться в Разомкнутом состоянии. При наступлении выбранного условия «Выход 1» или «Выход 2» перейдет в Замкнутое состояние.

Инверсное управление Программируемым Выходом означает, что до наступления выбранного условия «Выход 1» или «Выход 2» будет находиться в Замкнутом состоянии. При наступлении выбранного условия «Выход 1» или «Выход 2» перейдет в Разомкнутое состояние.

После включения входного автоматического выключателя «Выход 1» или «Выход 2» будет находиться в состоянии Разомкнут до момента, пока не произойдет инициализация микропроцессора и первичное измерение всех параметров (не менее 10 сек.).

2.6.2.10 Состояние сигнальных входов – просмотр информации о состоянии сигнальных входов.

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

---

2.6.2.11 Заряженная ёмкость – количество электрического тока, пройденного через АБ за время заряда (Ампер · часы).

Доступны три счётчика заряженной ёмкости:

- сеанс – за время последней процедуры заряда;
- сумма – за всё время работы ЗУ;
- пользователь – значение с момента последнего сброса.

Значение счётчика за «сеанс» сбрасывается в момент начала новой процедуры заряда. Если в процессе заряда произойдёт отключение питания сети ~ 220 В, значение сеансового счётчика будет также сброшено.

Значение счётчика «сумма» считается всё время и оно сохраняется в энергонезависимой памяти. Период сохранения значения счётчика в энергонезависимой памяти составляет пять минут. Дополнительно, значение счётчика сохраняется в момент завершения процедуры заряда. Сброс значения суммарного счётчика не предусмотрен.

Значение счётчика «пользователь» ведётся аналогично суммарному счётчику, но предоставлена возможность для сброса значения этого счётчика.

2.6.2.12 Настройки связи – настройки интерфейса RS-485 для обмена с ведущим устройством. Назначение настроек связи СибАмпер аналогично настройкам связи пульта.

2.6.2.13 Журнал ошибок – просмотр информации об ошибках и предупреждениях в процессе работы ЗУ. В журнале ошибок сохраняется информация о последних 256 ошибках и предупреждениях.

**ВНИМАНИЕ!** для корректной записи данных в журнал ошибок должны быть установлены дата и время на пульте.

2.6.2.14 Информация об устройстве – просмотр версии программного обеспечения ЗУ.

2.6.3 Регулировка / просмотр настроек прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как задать параметры заряда, внимательно ознакомьтесь с технической документацией заряжаемой АБ и выберите оптимальные настройки. Не правильный выбор стадий, тока, напряжения и времени заряда может повредить АБ и сократить срок её службы.

2.6.3.1 Номинальное напряжение АБ.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Батарея → Напряжение АБ, в соответствии с рисунком 34. При помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО выбрать желаемое значение параметра и сохранить новое значение.

**Примечание** – допускается выполнять сохранение настроек после того, как будут изменены все желаемые настройки.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

**ВНИМАНИЕ!** При изменении номинального напряжения и типа АБ будут загружены настройки по умолчанию, соответствующие выбранному типу АБ. Не допускается изменять основные настройки АБ (номинальное напряжение, тип и ёмкость АБ) при включенном заряде.

БАТАРЕЯ	
1. Напряжение АБ	12В
2. Тип АБ	GEL
2. Ёмкость АБ	50

Рисунок 34 – Меню батареи

#### 2.6.3.2 Тип АБ.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Батарея → Тип АБ. При помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО выбрать желаемое значение параметра и сохранить новое значение.

#### 2.6.3.3 Ёмкость АБ.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Батарея → Емкость АБ. При помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО выбрать желаемое значение параметра и сохранить новое значение.

**Примечание** – параметр Емкость АБ доступен только АБ типа «СТАНДАРТ» GEL, AGM или FLOODED. С помощью параметра Емкость АБ задается ток заряда АБ на каждой стадии (см. 1.2.2).

#### 2.6.3.4 Выбор стадий заряда для батарей типа GEL или AGM.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Стадии, в соответствии с рисунком 35. Перемещаясь по пунктам меню, для включения стадии необходимо с помощью кнопки ВПРАВО установить состояние ДА и сохранить новое значение. Для отключения стадии необходимо с помощью кнопки ВЛЕВО установить состояние НЕТ и сохранить новое значение.

СТАДИИ	
1. Десульфатация	НЕТ
2. Старт	ДА
3. Буфер	ДА

Рисунок 35 – Меню выбора стадии заряда для батарей типа GEL, AGM

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

### 2.6.3.5 Выбор стадий заряда для батареи типа FLOODED.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Стадии, в соответствии с рисунком 36. Перемещаясь по пунктам меню, для включения стадии необходимо с помощью кнопки ВПРАВО установить состояние ДА и сохранить новое значение. Для отключения стадии необходимо с помощью кнопки ВЛЕВО установить состояние НЕТ и сохранить новое значение.

СТАДИИ	
1.Десульфатация	НЕТ
2.Старт	ДА
3.Буфер	ДА
3.Выравн. заряд	НЕТ

Рисунок 36 – Меню выбора стадии заряда для батареи типа FLOODED

### 2.6.3.6 Выбор стадий заряда для батарей типа UsrACID.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Стадии, в соответствии с рисунком 37.

СТАДИИ	
1.Десульфатация	НЕТ
2.Старт	ДА
3.Постоянный ток	ДА
4.Абсорбция	ДА
5.Анализ	ДА
6.Буфер	ДА
7.Выравн. заряд	НЕТ

Рисунок 37 – Меню стадии заряда для батареи тип UsrACID

### 2.6.3.7 Регулировка параметров стадий заряда для батареи типа UsrACID.

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как задать параметры заряда, внимательно ознакомьтесь с технической документацией заряжаемой АБ и выберите оптимальные настройки. Не правильный выбор стадий, тока, напряжения и времени заряда может повредить АБ и сократить срок её службы.

Для регулировки параметров стадий заряда необходимо войти в подменю каждой стадии (см. рисунки 38 ÷ 43), при помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО установить необходимые параметры заряда и сохранить новые значения.

ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ	
1.Разрешение	НЕТ
2.Ток	1,0А
3.Напряжение,В	14,7
4.Время,ч:м	00.12:00
5.КТ,мВ/°С	-24
6.Время импульса,с	30
7.Время паузы,с	90

Рисунок 38 – Меню стадии десульфатация для батареи типа UsrACID

ПЛАВНЫЙ СТАРТ	
1.Разрешение	ДА
2.Ток	1,0А
3.Напряжение,В	12,0
4.Время,ч:м	00.08:00
5.КТ,мВ/°С	-24

Рисунок 39 – Меню стадии плавный старт для батареи типа UsrACID

ПОСТОЯННЫЙ ТОК	
1.Разрешение	ДА
2.Ток	5,0А
3.Напряжение,В	14,2
4.Время,ч:м	00.12:00
5.КТ,мВ/°С	-24

Рисунок 40 – Меню стадии постоянный ток для батареи типа UsrACID

АБСОРБЦИЯ	
1.Разрешение	ДА
2.Ток	5,0А
3.Ток откл.зар,А	1,0А
4.Напряжение,В	14,2
5.Время,ч:м	00.12:00
6.КТ,мВ/°С	-24

Рисунок 41 – Меню стадии абсорбция для батареи типа UsrACID

АНАЛИЗ	
1.Разрешение	ДА
2.Напряжение,В	12,0
3.Время,ч:м	00.00:03
4.КТ,мВ/°С	-24

Рисунок 42 – Меню стадии анализ для батареи типа UsrACID

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

БУФЕР	
1.Разрешение	ДА
2.Ток	1,0А
3.Напряжение,В	13,4
4.Время,ч:м	00.12:00
5.КТ,мВ/°С	-18

Рисунок 43 – Меню стадии буфер для батареи типа UsrACID

2.6.3.8 Регулировка параметров стадий заряда для батареи тип UsrTRAC.

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как задать параметры заряда, внимательно ознакомьтесь с технической документацией заряжаемой АБ и выберите оптимальные настройки. Не правильный выбор стадий, тока, напряжения и времени заряда может повредить АБ и сократить срок её службы.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Стадии, в соответствии с рисунком 44. Для регулировки параметров стадий заряда необходимо войти в подменю каждой стадии (см. рисунки 44 ÷ 47), при помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО установить необходимые параметры заряда и сохранить новые значения.

СТАДИИ	
1.Основной заряд	
2.Финальный заряд	
3.Буфер	

Рисунок 44 – Меню стадии заряда для батареи тип UsrTRAC

ОСНОВНОЙ ЗАРЯД	
1.Ток,А	10,0
2.Напряжение,В	14,4
3.Время,ч	00.08:00
4.КТ,мВ/°С	+0

Рисунок 45 – Меню стадии основного заряда для батареи типа UsrTRAC

ФИНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД	
1.Ток,А	5,0
2.Напряжение,В	15,9
3.Время,ч	00.08:00
4.КТ,мВ/°С	+0

Рисунок 46 – Меню стадии финального заряда для батареи типа UsrTRAC

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

БУФЕР	
1.Разрешение	ДА
2.Ток,А	5,0
3.Напряжение,В	12,0
4.Время,ч	00.08:00
5.КТ,мВ/°С	+0

Рисунок 47 – Меню стадии буфер для батареи типа UsrTRAC

2.6.3.9 Регулировка параметров стадий заряда для батареи типа UsrLi.

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как задать параметры заряда, внимательно ознакомьтесь с технической документацией заряжаемой АБ и выберите оптимальные настройки. Не правильный выбор стадий, тока, напряжения и времени заряда может повредить АБ и сократить срок её службы.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Стадии, в соответствии с рисунком 48. Для регулировки параметров стадий заряда необходимо войти в подменю каждой стадии (см. рисунки 49 ÷ 51), при помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО установить необходимые параметры заряда и сохранить новые значения.

СТАДИИ	
1.Основной заряд	
2.Заряд пониж.током	
3.Буфер	

Рисунок 48 – Меню стадии заряда для батареи тип UsrLi

ОСНОВНОЙ ЗАРЯД	
1.Ток,А	10,0
2.Напряжение,В	10,0
3.Время,ч	00.12:00

Рисунок 49 – Меню стадии основного заряда для батареи типа UsrLi



**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

ЗАРЯД ПОНИЖЕННЫМ ТОКОМ	
1.Ток,А	7,0
2.Ток откл.зар,А	6,0
3.Время,ч	00.12:00

Рисунок 50 – Меню стадии заряда пониженным током для батареи типа UsrLI

БУФЕР	
1.Разрешение	ДА
2.Ток,А	1,0
3.Напряжение,В	10,0
4.Время,ч	00.12:00

Рисунок 51 – Меню стадии буфер для батареи типа UsrLI

2.6.3.10 Регулировка температуры заряда для батарей типа GEL, AGM, FLOODED, UsrACID, UsrTRAC, UsrLI.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Дополнительно → Температура заряда, в соответствии с рисунком 52. Для регулировки минимальной и максимальной разрешённой температуры заряда необходимо, при помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО установить и сохранить необходимые значения.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДА	
1.Темп.зар.мин,°С	+0
2.Темп.зар.макс,°С	+40

Рисунок 52 – Меню регулировки температуры заряда для батарей типа GEL, AGM, FLOODED, UsrACID, UsrTRAC, UsrLI.

2.6.3.11 Напряжение возобновления заряда.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Дополнительно → Напряжение возобновления заряда, в соответствии с рисунком 54. Для регулировки параметра необходимо, при помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО установить и сохранить необходимое значение.



Рисунок 53 – Меню регулировки напряжения возобновления заряда

#### 2.6.3.12 Управление программируемыми выходами «Выход 1» и «Выход 2».

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Дополнительно → Управление выходами, в соответствии с рисунком 55. Для регулировки необходимо войти в подменю соответствующего выхода «Выход 1» или «Выход 2».

Перемещаясь по пунктам меню необходимо выбрать и войти в подменю того события, которое необходимо назначить в качестве управляющего для соответствующего выхода «Выход 1» или «Выход 2» (см. рисунки 56 ÷ 60). При помощи кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО установить необходимый (ые) параметр (ы) и сохранить новое (ые) значение (я). После сохранения, напротив выбранного события появится символ – √.

#### Примечания:

- параметр – Не управляется, не имеет своего подменю;
- параметры меню управления выходом 2 аналогичны параметрам управления выходом 1.




Рисунок 54 – Меню управление выходами



Рисунок 55 – Меню Выход 1

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

ВХОД 1	
1.Управление	Прямое

Рисунок 56 – Меню управления выходом 1 в зависимости от замкнутого / разомкнутого состояния программируемого входа 1 (для программируемого входа 2 и программируемого входа 3 аналогично)

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	
1.Напряжен.	Норма
2.Управление	Прямое

Рисунок 57 – меню управления выходами, управление по напряжению сети

НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ	
1.Напряжение, В	12,6
2.Управление	Прямое

Рисунок 58 – Меню управления выходами, управление по напряжению АБ

ВРЕМЯ ЗАРЯДА	
1.Время, ч:м	00:00:00
2.Управление	Прямое

Рисунок 59 – Меню управления выходами, управление по времени заряда

#### 2.6.3.13 Состояние сигнальных входов.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Измерения → Входы, в соответствии с рисунком 62. В этом режиме доступна только возможность просмотра состояния сигнальных входов. Состояние ВКЛ означает, что вход Замкнут. Состояние ОТКЛ означает, что вход Разомкнут.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

ВХОДЫ	
1.Вход1	ОТКЛ
2.Вход2(Пон.Ток)	ОТКЛ
3.Вход3(Разр.зар)	ВКЛ

Рисунок 60 – Меню Состояния Сигнальных входов

2.6.3.14 Заряженная ёмкость.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Зарядное устройство → Измерения → Заряженная ёмкость, в соответствии с рисунком 63. В этом режиме доступна возможность просмотра количества электрического тока, пройденного через АБ за время заряда (Ампер · часы).

Для того чтобы сбросить счетчик заряженной емкости типа пользователь необходимо установить курсор в позицию строки ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и кратковременно нажать кнопку ВВОД. На индикатор будет выведено сообщение «Вы уверены, что хотите очистить уровень заряда?». Для выполнения процедуры очистки необходимо еще раз нажать кнопку ВВОД, для отказа – нажать кнопку НАЗАД.

ЗАРЯЖЕННАЯ ЕКОСТЬ, А*ч	
1.Сеанс	17,78
2.Сумма	12345,67
3.Пользов.	9787,51

Рисунок 61 – Меню Заряженная емкость

2.6.3.15 Настройки связи.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Настройки связи, в соответствии с рисунком 64. Для настройки завязи необходимо войти в подменю с помощью кнопок ВПРАВО / ВЛЕВО установить необходимые параметры для связи. Настройки связи для ЗУ выполняются аналогично настройкам связи для ПУ 2 (см. 2.5.2.4, таблица 13).

НАСТРОЙКИ СВЯЗИ	
1.Адрес	64

Рисунок 62 – Меню Настройка связи

2.6.3.16 Журнал ошибок.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Журнал ошибок, в соответствии с рисунком 65. На индикаторе будет отображено сообщение с описанием последней возникшей ошибки /

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.

предупреждения с указанием в верхней строке номера текущей записи и количества всех записей в журнале.

Для пролистывания к более ранним ошибкам необходимо кратковременно нажать кнопку ВЛЕВО. Для пролистывания к более поздним записям необходимо кратковременно нажать кнопку ВПРАВО.

Если в журнале ошибок нет ни одной записи, то будет выведено сообщение «Журнал ошибок пуст».

ЖУРНАЛ ОШИБОК	105/105
08.03.2017	СР 09:57.08
Код ошибки 001	
Датчик температуры АБ отключен	

Рисунок 63 – Журнал ошибок

### 2.6.3.17 Информация об устройстве.

Выбрать пункт меню СИБАМПЕР → Об устройстве, в соответствии с рисунком 66. На экране будет отображена информация о версии программного обеспечения ЗУ.

ОБ УСТРОЙСТВЕ	
Версия ПО	03.09.40.03

Рисунок 64 – Об устройстве

## 2.7 Ошибки и предупреждения



Пульт управления ПУ 2 распознаёт и показывает два вида неисправностей. Первый вид – ошибки, при которых процесс заряд немедленно отключается и не может быть продолжен до тех пор, пока не будет устранена причина ошибки. Второй вид – предупреждения, при которых процесс заряда не отключается.

К ошибкам относятся критические неисправности или неправильная установка настроек, например: перегрев ЗУ или неправильная установка номинального напряжения в настройках СибАмпер (например – фактическая АБ на 12 В, а в настройках установлено напряжение АБ 24 В или наоборот).

К предупреждениям относятся некритические неисправности, например: не подключен датчик температуры АБ или он неисправен, или ЗУ диагностировал некритичный внутренний перегрев, по причине высокой температуры окружающей среды или загрязнения системы охлаждения.

Для того, что увидеть ошибку или предупреждение (о наличие индицирует красный световой индикатор на ПУ 2 и на Лицевой панели ЗУ) необходимо в окне Рабочего режима нажать кнопку ВВЕРХ. На дисплее будет отображено окно "ОШИБКИ" или

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" в соответствии с рисунком 67. Для сброса критических ошибок (если отображено сообщение «Сброс-кнопка ENT») необходимо длительно нажать кнопку  (не мене 3сек.), на дисплее будет отображено сообщение – «Сброс ошибок выполнен». Для выхода в окно Рабочего режима необходимо нажать кнопку .

ОШИБКА
Код ошибки 001 _____
Напряжение АБ не соответствует выбранной уставке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Код ошибки 001 _____
Датчик температуры АБ отключен

Рисунок 65 – Окна "ОШИБКА и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ".

Коды ошибок, индицируемые Пультom управления ПУ2, приведены в таблице 15.

Коды предупреждений, индицируемые Пультom управления ПУ2, приведены в таблице 16.

2.7.1 Возможные неисправности (ошибки) и способы их устранения приведены в таблице 15.

Таблица 15

Код ошибки	Проявление неисправности	Вероятная причина неисправности	Способ устранения неисправности
001	Напряжение АБ не соответствует выбранной уставке	1 Напряжение на АБ во время подключения ЗУ ниже или выше диапазона (18,0 ÷ 47,0) В для 36 В, (24,0 ÷ 67,0) В для 48 В. 2 Неисправен жгут измерения напряжения АБ.	1 Убедиться в целостности подключённой АБ. 2 Проверить целостность жгута измерения напряжения АБ. ***
002	Температура АБ ниже минимально допустимой	1 Температура по датчику АБ ниже установленной. 2 Неисправен датчик температуры АБ.*	1 Замерить температуру окружающей среды. 2 Проверить целостность датчика температуры и правильность его подключения.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

Продолжение таблицы 15

Код ошибки	Проявление неисправности	Вероятная причина неисправности	Способ устранения неисправности
003	Температура АБ выше максимально допустимой	1 Температура по датчику АБ выше установленной. 2 АБ неисправна. 3 Неисправен датчик температуры АБ.*	1 Замерить температуру окружающей среды. 2 Убедиться в целостности подключённой АБ. 3 Проверить целостность датчика температуры и правильность его подключения.
008	Внутренний перегрев прибора	1 Окружающая температура воздуха выше 40 °С. 2 Засорилась система охлаждения.	1 Замерить температуру окружающей среды. 2 Прочистить вентилятор.** 3 Уменьшить тока заряда АБ.
009	Обратное включение АБ (переполусовка)	1 АБ не правильно подключена. 2 Неисправность жгута измерения напряжения АБ.	1 Подключить АБ к ЗУ в соответствии со схемой подключения. 2 Проверить целостность жгута измерения напряжения АБ.***
010	АБ не подключена	1 Напряжение на клеммах подключения к АБ ниже 3 В. 2. Неисправность жгута измерения напряжения АБ.	1 Проверить правильность подключения АБ к ЗУ. 2 Убедиться в целостности подключённых АБ. 3 Проверить целостность жгута измерения напряжения АБ.***
016	Неисправность датчика температуры АБ	Неисправен датчик температуры АБ.*	Убедиться в исправности датчика температуры *, при необходимости заменить.
017	Неисправность внутреннего датчика температуры	Неисправен датчик температуры внутри прибора.	Ремонт.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

*Продолжение таблицы 15*

Код ошибки	Проявление неисправности	Вероятная причина неисправности	Способ устранения неисправности
032	Напряжение входной (питающей) сети ниже минимально допустимого значения	1 Напряжение сети ниже допустимого минимального значения. 2 Неисправность цепи измерения сетевого напряжения.	1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Измерить напряжение в розетке сети питания. 3 После восстановления допустимого значения напряжения, процесс заряда начнется автоматически. 4 Ремонт.
033	Напряжение входной (питающей) сети выше максимально допустимого значения	1 Напряжение сети выше допустимого максимального значения. 2 Неисправность цепи измерения сетевого напряжения	1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Измерить напряжение в розетке сети питания. 3 После восстановления допустимого значения напряжения, процесс заряда начнется автоматически. 4 Ремонт.
034	Напряжение входной (питающей) сети не определено	Неисправность цепи измерения сетевого напряжения.	1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Ремонт.
035	Напряжение цепи постоянного тока ниже нормы	1 Напряжение сети ниже допустимого минимального значения. 2 Неисправность цепи измерения напряжения.	1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Ремонт.
036	Неисправность реле входного	Отказ внутреннего предзарядного реле.	Ремонт.



**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

*Продолжение таблицы 15*

Код ошибки	Проявление неисправности	Вероятная причина неисправности	Способ устранения неисправности
040	Напряжение цепи предзаряда ниже нормы	1 Неисправность выходных силовых жгутов. 2 Отказ цепи предзаряда. 3 Отказ выходного предохранителя.	1 Проверить места соединения жгута выходного и ЗУ 2 Ремонт.
059	Превышение тока заряда	1 Периодические короткие замыкания в нагрузке или на выходе ЗУ. 2 Внутренняя неисправность.	1 Убедиться в целостности подключённых АБ. 2 Убедиться в целостности жгута выходного. 3 Ремонт.
060	Короткое замыкание в нагрузке	1 В ходе заряда напряжение уменьшилось менее 2,5 В, ток принял максимальное установленное значение. 2 Короткое замыкание на выходе ЗУ.	1 Устранить короткое замыкание в нагрузке. 2 Ремонт.
061	Превышение времени стадии	1 Заряд отключен по максимальному установленному времени заряда.	1 Установлено малое время заряда, необходимо увеличить. 2 Убедиться в целостности подключённых АБ.
063	Внутренняя неисправность прибора	1 Короткое замыкание внутри прибора. 2 Перегрев. 3 Ошибка DC/DC преобразователя.	Ремонт.

Примечания:

\* Отсоединить датчик температуры от АБ и считать показания окружающей среды с дисплея ПУ2. Измерить температуру окружающей среды. Разность значений температуры не должно превышать  $\pm 2$  °С.

\*\* При загрязнении вентилятора необходимо очистить радиаторы и теплоотводящие отверстия в корпусе ЗУ.

\*\*\* Подключить заглушку к разъему измерения напряжения, если ошибка снята, то необходимо обратиться в фирму изготовителя ЗУ для ремонта жгута измерения напряжения АБ.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

2.7.2 Возможные неисправности (предупреждения) и способы их устранения приведены в таблице 16.

Таблица 16

Код предупреждения	Проявление неисправности	Вероятная причина неисправности	Способ устранения Неисправности
001	Датчик температуры АБ отключен	1 Датчик температуры АБ отключен. 2 Датчик температуры АБ неисправен.	1 Подключить к ЗУ датчик температуры АБ и перезапустить питание ЗУ. 2 Замена датчика температуры АБ.
008	Внутренний перегрев прибора (автоматическое снижение зарядного тока)	1 Высокая температура окружающей среды (выше 40 °С). 2 Загрязнение вентиляторов и ЗУ.	1 Снизить ток заряда. 2 Снизить температуру окружающей среды (кондиционер). 2 Очистить вентилятор (радиатор).
016	АБ повреждена	АБ не держит напряжение заряда	Замена АБ

### **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.**

Техническое обслуживание ЗУ:

- проверка контактов разъёмов входных и выходных цепей. Пригары, окислы на контактах разъёмов не допускаются;
  - проверка контактов между зажимами проводов и клеммами АБ. При необходимости подтянуть гайки на клеммах АБ;
  - проверка отсутствия повреждения изоляции и целостности кабелей (проводов);
  - необходимо периодически чистить вентиляционные отверстия с помощью пылесоса.
- Периодичность определяет пользователь.

### **4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.**

4.1 ЗУ в упаковке изготовителя транспортируется в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. При транспортировании самолётом ЗУ размещается в отапливаемом, герметизированном отсеке.

4.2 Условия транспортирования ЗУ в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 ГОСТ 15150-69.

4.3 ЗУ следует хранить в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 35 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С.

4.4 В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

**5 КОМПЛЕКТНОСТЬ.**

5.1 Комплект поставки ЗУ приведен в таблице 17.

Таблица 17

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Количество
Устройство зарядное интеллектуальное СибАмпер 12/24/36/48:	ТУ 3468-002-86803794-2015	
- Устройство зарядное	АБМС.ЗУ2.001.100	1
- Пульт управления ПУ2	АБМС.ПУ2.001.100	1
Руководство по эксплуатации	АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ	1 экз.
Датчик температуры АБ	АБМС.ЗУ2.001.504	1
Силовой кабель для подключения АБ	АБМС.ЗУ2.001.501	1
Заглушка датчика напряжения АБ	АБМС.ЗУ2.001.501	1
Заглушка «Программируемые входы»	АБМС.ЗУ2.001.501	1
Ответные части на разъемы «Программируемые выходы»	–	2

**6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.**

Устройство зарядное интеллектуальное СибАмпер 12/24/36/48, заводской номер \_\_\_\_\_, пульт управления ПУ2, заводской номер \_\_\_\_\_, упакованы в ООО "СибКонтакт" согласно требованиям ГОСТ 23216-78 и конструкторской документации.

Дата упаковывания " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

**7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.**

Устройство зарядное интеллектуальное СибАмпер 12/24/36/48, заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий ТУ 3468-002-86803794-2015 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

М.П. Ответственный за приёмку

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

8.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие устройства зарядного интеллектуального СибАмпер 12/24/36/48 требованиям технических условий ТУ3468-002-86803794-2015 при соблюдении правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты выпуска (даты приёмки) зарядного устройства изготовителем.

8.3 Зарядное устройство, у которого во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируется или заменяется изготовителем (поставщиком), по истечении гарантийного срока ремонт осуществляется за оплату.

8.4 Изготовитель (поставщик) оставляет за собой право проведения платного ремонта вместо гарантийного с уведомлением владельца зарядного устройства, если неисправности произошли по вине владельца.

8.5 Гарантии не распространяются на зарядное устройство с дефектами, возникшими в результате:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий потребителя;
- неправильной транспортировки и хранения;
- неправильного подключения аккумуляторной батареи к зарядному устройству;
- внесения конструктивных изменений потребителем;
- нарушения целостности пломб;
- отклонения параметров питающей сети;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и др.), находящихся вне контроля изготовителя (поставщика).

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИБАМПЕР 12/24/36/48.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АБМС.ЗУ2.001.100 РЭ.**

---

**9 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ.**

Устройство зарядное интеллектуальное СибАмпер 12/24/36/48, заводской номер \_\_\_\_\_

продан \_\_\_\_\_  
(наименование продавца)

М.П. Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Изготовитель: ООО "СибКонтакт" <http://sibcontact.com>

Адрес: Россия, 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, корп.12

Тел/факс: (383) 363-31-21

Сервисный центр:

Тел.: (383) 286-20-15; +7-913-007-20-15.

E-mail: [service@sibcontact.com](mailto:service@sibcontact.com)

Skype: service\_SK1

**10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.**

10.1 В случае установления неисправности зарядного устройства в период гарантийного срока эксплуатации необходимо составить акт и отправить его в адрес изготовителя (поставщика).

10.2 Акт должен содержать следующие данные:

- 1) наименование зарядного устройства;
- 2) заводской номер;
- 3) дату продажи;
- 4) характер неисправности (некомплектность).